

# Procédure de traitement des demandes de raccordement au Réseau Public de Distribution d'électricité, concédé à SICAE-OISE, d'Installations individuelles de consommation de puissance inférieure ou égale à 36 kVA

## Identification

Le présent document est basé sur le modèle Enedis-NMO-RAC\_006E, version 1 du 03/07/2025

## Date d'entrée en application

La présente procédure entre en application le 02/12/2025

**SICAE-OISE utilise la DTR d'ENEDIS, pour laquelle elle a obtenu les droits d'utilisation. Dans le cas où un document de la DTR ne serait pas disponible sur le site internet [www.sicae-oise.fr](http://www.sicae-oise.fr), il convient d'utiliser le document de la DTR d'ENEDIS disponible sur le site [www.enedis.fr](http://www.enedis.fr).**

## Document(s) associé(s) et annexe(s)

## Résumé/Avertissements

Ce document constitue la procédure de traitement des demandes de raccordement au Réseau Public de Distribution d'électricité, concédé à SICAE-OISE, d'Installations individuelles de consommation de puissance inférieure ou égale à 36 kVA, quand SICAE-OISE est maître d'ouvrage de tout ou partie de ces raccordements.

Il définit et décrit les étapes de l'instruction d'une demande de raccordement depuis l'étude du projet jusqu'à la préparation de la Mise en Service de l'Installation après la Mise à Disposition du Raccordement au Demandeur.

Ce document indique les échanges d'informations et les règles de traitement des demandes de raccordement appliquées par SICAE-OISE. Il précise la nature des études nécessaires pour établir l'Offre de Raccordement.

Il indique également les délais de traitement de la demande de raccordement au Réseau Public de Distribution.

La présente procédure est disponible dans la Documentation Technique de Référence (DTR) publiée sur le site internet de SICAE-OISE [www.sicae-oise.fr](http://www.sicae-oise.fr).

## SOMMAIRE

|  |    |
|--|----|
| Préambule .....  | 5  |
| 1    Objet du présent document.....  | 5  |
| 2    Champ d'application .....   | 6  |
| 3    Entrée en vigueur.....  | 6  |
| 4    Textes de référence relatifs aux raccordements.....   | 7  |
| 5    Définitions et principes fondamentaux relatifs au raccordement au RPD .....                                     | 7  |
| 5.1    Opération de Raccordement de Référence (ORR) .....  | 7  |
| 5.2    Opérations différentes de l'Opération de Raccordement de Référence (Hors ORR) .....                           | 8  |
| 5.3    Autres travaux .....  | 9  |
| 5.4    Domaine de tension de raccordement .....  | 9  |
| 5.5    Zone de desserte de l'Installation .....  | 9  |
| 5.6    Offre de Raccordement.....  | 10 |
| 5.7    Consultation de SICA-E-OISE pour des Installations soumises à autorisation d'urbanisme .....                  | 10 |
| 5.8    Partage de la maîtrise d'ouvrage du raccordement entre SICA-E-OISE et d'autres intervenants .....             | 10 |
| 5.8.1    Maîtrise d'ouvrage partagée avec d'autres gestionnaires de réseau.....                                      | 10 |
| 5.8.2    Maîtrise d'ouvrage partagée avec les autorités organisatrices de la distribution d'électricité (AODE) ..... | 10 |
| 5.9    Maitrise d'ouvrage déléguée des travaux sur les Ouvrages Dédiés .....   | 11 |
| 5.10    Recours du Demandeur aux services d'un tiers pour gérer sa demande de raccordement .....                     | 11 |
| 6    Information mise à disposition des futurs Demandeurs de Raccordement .....                                      | 12 |
| 6.1    Données énergétiques et réseaux .....   | 12 |
| 6.2    Capacités réseau .....  | 12 |
| 6.3    Simuler mon Raccordement.....   | 12 |
| 6.4    Impact Projet Réseau (IPR).....   | 12 |
| 7    Déroulement de la procédure de raccordement pour les Installations de consommation seules .....                 | 13 |
| 7.1    Étape 1 - Accueil et qualification de la demande de raccordement .....  | 13 |
| 7.1.1    Accueil de la demande de raccordement .....   | 13 |
| 7.1.2    Recevabilité, qualification et complétude .....   | 14 |
| 7.1.3    Règles de traitement hiérarchisé des demandes de raccordement .....   | 16 |
| 7.2    Étape 2 - Elaboration de l'Offre de Raccordement et modalités d'acceptation de cette offre .....              | 19 |
| 7.2.1    Dispositions générales.....   | 19 |
| 7.2.2    Recherche des solutions de raccordement et détermination de l'ORR.....                                      | 19 |

|       |   |    |
|-------|---|----|
| 7.2.3 | L'Offre de Raccordement .....   | 20 |
| 7.2.4 | Contribution financière au coût du raccordement .....   | 25 |
| 7.3   | Étape 3 - Réalisation des travaux et Mise à Disposition du Raccordement.....  | 28 |
| 7.3.1 | Dispositions générales.....   | 28 |
| 7.3.2 | Etude de réalisation détaillée ou d'exécution .....   | 29 |
| 7.3.3 | Conditions préalables à la réalisation des Travaux de Raccordement.....   | 30 |
| 7.3.4 | Échéancier prévisionnel de réalisation des Travaux de Raccordement.....   | 30 |
| 7.3.5 | Réalisation des travaux .....   | 31 |
| 7.3.6 | Mise à Disposition du Raccordement.....   | 31 |
| 7.3.7 | Cas particulier de la Mise à Disposition du Raccordement anticipé .....   | 32 |
| 7.3.8 | Pénalité prévue en application de l'article L.341-3 du code de l'énergie.....   | 32 |
| 7.4   | Etape 4 - Préparation à la Mise en Service de l'Installation.....   | 33 |
| 8     | Modification de la demande de raccordement avant Mise à Disposition du Raccordement .....   | 33 |
| 8.1   | Dispositions générales.....   | 33 |
| 8.2   | Modification ne nécessitant pas de reprise d'étude électrique du réseau .....   | 33 |
| 8.3   | Modification avec reprise d'étude électrique .....  | 34 |
| 8.3.1 | Demande de modification avant la qualification de la demande de raccordement .....  | 34 |
| 8.3.2 | Demande de modification après qualification de la demande de raccordement et avant envoi de l'Offre de Raccordement (Offre estimative ou Offre ferme) ..... | 35 |
| 8.3.3 | Demande de modification après envoi de l'Offre de Raccordement (Offre estimative ou Offre ferme) et avant acceptation de celle-ci .....                     | 35 |
| 8.3.4 | Demande de modification après acceptation de l'Offre estimative et avant envoi de l'Offre ferme   |    |
| 35    |   |    |
| 8.3.5 | Demande de modification après envoi de l'Offre ferme et avant acceptation de celle-ci.....  | 35 |
| 8.3.6 | Demande de modification après acceptation de l'Offre ferme et avant la Mise à Disposition du Raccordement .....   | 36 |
| 8.3.7 | Modification après Mise à Disposition du Raccordement .....   | 36 |
| 9     | Limitation temporaire du soutirage .....  | 36 |
| 10    | Raccordement groupé d'Installations individuelles de consommation.....  | 37 |
| 10.1  | Dispositions générales.....   | 37 |
| 10.2  | Élaboration et envoi de l'Offre de Raccordement .....   | 38 |
| 10.3  | Réalisation des études de réalisation et des travaux et Mise à Disposition du Raccordement .....  | 38 |
| 11    | Raccordement d'une Installation de consommation et de production simultanée .....   | 38 |
| 11.1  | Accueil et qualification de la demande .....  | 38 |
| 11.2  | Solution de raccordement.....   | 39 |

|      |  |    |
|------|--|----|
| 11.3 | Etablissement et acceptation de l'Offre de Raccordement .....              | 39 |
| 11.4 | Contribution à l'éventuelle extension.....                                 | 39 |
| 11.5 | Mise en Service de l'Installation de production.....                       | 40 |
| 11.6 | Dépassement du délai de raccordement de l'Installation de production ..... | 40 |
|      | Annexe 1 – Synoptique du traitement des demandes de raccordement .....     | 41 |
|      | Schéma classique du traitement des demandes standard de raccordement.....  | 41 |

## Préambule

L'article L.322-8 du code de l'énergie dispose que les gestionnaires de Réseaux Publics de Distribution (RPD) d'électricité sont notamment chargés, dans le cadre des cahiers des charges de concession, du développement du Réseau Public de Distribution, afin de permettre le raccordement des Installations des consommateurs et des producteurs, ainsi que l'interconnexion avec d'autres réseaux dans leur zone de desserte exclusive.

L'article L.121-4 du même code dispose quant à lui que « la mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de distribution d'électricité consiste, notamment, à assurer le raccordement et l'accès à ces réseaux dans des conditions non-discriminatoires ». Les règles mises en œuvre par les gestionnaires de réseaux publics de distribution pour traiter les demandes de raccordement au réseau qui leur est concédé doivent ainsi permettre de répondre à cette exigence.

L'article L.342-6 du même code<sup>1</sup> dispose qu'un Demandeur de raccordement puisse s'il le souhaite, faire exécuter à ses frais et sous sa responsabilité, les travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés à son Installation par des entreprises agréées par le maître d'ouvrage selon les dispositions d'un contrat de mandat et de cahier des charges établis par le maître d'ouvrage et dont le modèle est approuvé par la CRE.

En application de l'article L.134-1 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a précisé les principes devant être mis en œuvre pour permettre les raccordements aux réseaux publics de distribution d'électricité dans sa délibération n°2019-275 du 12 décembre 2019 « portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre ».

La présente procédure de SICAE-OISE est établie en application de cette délibération et de l'ensemble des textes législatifs, réglementaires et normatifs pertinents. Le présent document permet de porter à la connaissance des Utilisateurs, les règles de procédure ainsi élaborées ; il est publié sur le site internet de SICAE-OISE : [www.sicae-oise.fr](http://www.sicae-oise.fr).

## 1 Objet du présent document

Le présent document constitue la procédure de traitement des demandes de raccordement des Installations de consommation, dans le domaine de la basse tension (BT), pour une puissance inférieure ou égale à 36 kVA, au Réseau Public de Distribution d'électricité (RPD) concédé à SICAE-OISE, quand il est maître d'ouvrage de tout ou partie de ces raccordements. Il définit et décrit les étapes de l'instruction d'une demande de raccordement depuis l'étude du projet jusqu'à la préparation de la Mise en Service de l'Installation (MES).

Il indique les échanges d'information et les règles de traitement des demandes de raccordement appliquées par SICAE-OISE, et précise la nature des études nécessaires pour établir l'Offre de Raccordement. Il indique également les délais de traitement de la demande de raccordement au Réseau Public de Distribution (RPD).

## **2 Champ d'application**

La présente procédure s'applique au traitement des demandes de raccordement d'Installations dans le domaine de la basse tension (BT), pour une puissance de raccordement inférieure ou égale à 36 kVA, quand elle concerne :

- le raccordement d'Installations de consommation individuelles,
- le raccordement d'Installations de consommation et de production simultanées, pour un même Site, lorsque vu du réseau il se comporte comme une Installation de soutirage,
- la modification des caractéristiques électriques de raccordement d'Installations de consommation avec travaux réseaux,
- le raccordement des branchements provisoires avec travaux réseaux.

La présente procédure ne s'applique pas :

- aux raccordements provisoires sans travaux réseaux,
- aux raccordements d'une Installation de consommation de puissance supérieure à 36 kVA,
- aux raccordements d'une Installation de production seule,
- aux raccordements de consommation et de production simultanées,
- aux raccordements collectifs,
- aux sites raccordés par des moyens de desserte décentralisés sans connexion au RPD,
- au traitement des demandes de modification de la puissance de raccordement sans travaux,
- au traitement des demandes d'avis pour l'instruction des certificats et des autorisations d'urbanisme,
- aux demandes de mise en œuvre de compteur en décompte,
- au raccordement d'un Réseau Public de Distribution à un autre Réseau Public de Distribution.

Les procédures de traitement des demandes de raccordement de ces Installations sont également accessibles sur internet à l'adresse [www.sicae-oise.fr](http://www.sicae-oise.fr). SICAE-OISE utilise la DTR d'ENEDIS, pour laquelle elle a obtenu les droits d'utilisation. Dans le cas où un document de la DTR ne serait pas disponible sur le site internet www.sicae-oise.fr, il convient d'utiliser le document de la DTR d'ENEDIS disponible sur le site www.enedis.fr

## **3 Entrée en vigueur**

La présente procédure entre en vigueur à la date d'application indiquée en première page.

La présente procédure s'applique au traitement des demandes de raccordement faisant l'objet de l'envoi d'une Offre de Raccordement (Offre estimative, Offre ferme, Avenant L.342-6...) postérieurement à la date d'application indiquée en première page. Pour les demandes de raccordement ayant déjà fait l'objet de l'envoi d'une Offre de Raccordement avant cette date, le Demandeur peut adhérer à la présente procédure en en faisant la demande par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à SICAE-OISE pour la suite du traitement de sa demande.

Les documents contractuels transmis aux Demandeurs feront apparaître la référence à la procédure et la version de la procédure qui a régi leur élaboration.

## 4 Textes de référence relatifs aux raccordements

SICAE-OISE applique aux raccordements des Installations les principes contenus dans :

- les textes législatifs, réglementaires et normatifs ;
- les cahiers des charges de concession pour le service public du développement et de l'exploitation du réseau de distribution d'électricité,
- les règles techniques complémentaires exposées dans sa Documentation Technique de Référence (DTR) publiée sur son site internet,
- le barème de facturation des raccordements de SICAE-OISE, soumis à la CRÉ, qui présente les modalités et les prix pour la facturation des opérations de raccordement,
- le catalogue des prestations de SICAE-OISE, en application de la délibération de la CRÉ, qui présente les prestations proposées par SICAE-OISE aux utilisateurs du Réseau Public de Distribution.

L'ensemble de ces documents peut être consulté dans leurs versions mises à jour sur le site internet [www.sicae-oise.fr](http://www.sicae-oise.fr).

## 5 Définitions et principes fondamentaux relatifs au raccordement au RPD

### 5.1 Opération de Raccordement de Référence (ORR)

Conformément au 2 de l'article L.121-4 du code de l'énergie, la mission de développement et d'exploitation du RPD géré par SICAE-OISE consiste notamment à assurer « la desserte rationnelle du territoire par le réseau public de distribution... » et « le raccordement et l'accès, dans des conditions non discriminatoires, au réseau public (...) de distribution ».

Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies : (...) « D'assurer la conception et la construction des ouvrages ainsi que la maîtrise d'œuvre des travaux relatifs à ces réseaux, ... ».

Le premier alinéa de l'article L.342-1 du code de l'énergie<sup>1</sup>définit le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comme la « création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants ».

La consistance des ouvrages de branchement et d'extension est précisée aux articles D. 342-1 et 2 du code de l'énergie.

L'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 modifié, fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée à l'article L.341-2 du code de l'énergie, précise que l'opération de raccordement de référence (ORR) est : « un ensemble de travaux sur le Réseau Public de Distribution et, le cas échéant, sur les réseaux publics d'électricité auquel ce dernier est interconnecté :

- nécessaire et suffisant pour satisfaire l'évacuation ou l'alimentation en énergie électrique des Installations du Demandeur à la puissance de raccordement demandée,
- qui emprunte un tracé techniquement et administrativement réalisable, en conformité avec les dispositions du cahier des charges de la concession ou du règlement de service de la régie,

<sup>1</sup> Futur article L. 342-4

- et conforme au référentiel technique publié par le gestionnaire du Réseau Public de Distribution.

L'opération de raccordement de référence représente l'opération de raccordement qui minimise la somme des coûts de réalisation des ouvrages de raccordement énumérés aux articles 1er et 2 du décret du 28 août 2007 susvisé, calculé à partir du barème mentionné à l'article 2.

Seuls les travaux réalisés sous maîtrise d'ouvrage de SICA-E-OISE peuvent faire l'objet d'une ORR proposée par SICA-E-OISE.

L'arrêté du 30 novembre 2017 relatif à la prise en charge des coûts de raccordements aux réseaux publics d'électricité, en application de l'article L.341-2 du code de l'énergie, fixe les taux de réfaction tarifaire : (s) pour les branchements, (r) pour les extensions, appliqués pour le calcul de la contribution, selon les modalités exposées dans l'arrêté du 28 août 2007 modifié.

L'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique et l'arrêté du 3 aout 2016 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d'habitation précise quant à eux les prescriptions qui s'appliquent aux branchements.

Conformément à cet arrêté et notamment de son article 4 les dispositions techniques adoptées pour la conception des ouvrages, ainsi que les conditions de leur exécution et de leur entretien, doivent respecter les dispositions législatives et réglementaires, les dispositions des cahiers des charges de concession, les règles de l'art et la Documentation Technique de Référence du Distributeur (DTR) dont notamment les référentiels techniques branchements et réseaux.

Les solutions de raccordement proposées par SICA-E-OISE sont conçues et réalisées conformément aux lois, à la réglementation en vigueur, aux cahiers de charge de concessions, à son Référentiel Technique (Branchements et Réseaux) et aux règles de l'art.

Si la solution proposée par SICA-E-OISE se révèle non réalisable pour des raisons administratives (non obtention des autorisations, résiliation d'une offre dont les travaux sont interdépendants ...) ou techniques (impossibilités liées à la nature du sol ou du sous-sol ...) dans le délai souhaité par le Demandeur, SICA-E-OISE pourra alors être amenée à étudier une nouvelle solution conforme aux critères de l'ORR, tels que précisés à l'article 1er de l'arrêté du 28 aout 2007, et à proposer l'Offre de Raccordement correspondante qui annule et remplace l'offre précédente.

## 5.2 Opérations différentes de l'Opération de Raccordement de Référence (Hors ORR)

Une opération de raccordement différente de l'Opération de Raccordement de Référence peut être proposée par SICA-E-OISE, ce dernier présente au Demandeur la solution correspondant à l'ORR ainsi que la solution alternative retenue avec les éléments de coûts correspondants. Les surcoûts de la solution alternative sont supportés par SICA-E-OISE. En tout état de cause, la facturation présentée au Demandeur ne peut être supérieure à l'ORR.

Lorsque le Demandeur souhaite bénéficier d'une solution alternative à l'ORR et que la prise en compte de cette solution conduit à réaliser une nouvelle étude électrique, il supporte alors les coûts d'étude de la nouvelle solution demandée ainsi que les surcoûts des travaux associés à la réalisation de cette solution alternative par rapport à la solution ORR. La nouvelle étude est facturée sur la base d'une reprise d'étude, les travaux hors ORR sont facturés sur la base d'un devis et la réfaction appliquée est celle correspondant à l'ORR conformément au barème de facturation des raccordements.

La Contribution au raccordement d'une solution différente de l'ORR est déterminée sur la base des coûts réels de SICAE-OISE et, le cas échéant, complété d'un devis d'un autre gestionnaire de réseau. Le Demandeur bénéficie toutefois de la réfaction calculée sur la base de la solution ORR, conformément au barème de facturation des raccordements.

Par ailleurs, si les niveaux des perturbations émises par l'Installation du Demandeur dépassent les seuils définis dans la réglementation, ce dernier doit mettre en place dans son Installation des dispositifs permettant de respecter ces seuils. Dans le cas contraire, une solution de raccordement différente de l'Opération de Raccordement de Référence peut être envisagée par SICAE-OISE à la charge du Demandeur.

Si le Demandeur ne souhaite pas que le Point de Livraison soit en limite du terrain d'assiette de l'opération (TAO) ou en limite de son Unité Foncière, ou en limite de son domaine privé, les travaux d'accueil de la Dérivation Individuelle (DI) jusqu'à l'emplacement du Point de Livraison désigné par le Demandeur, ne sont pas inclus dans l'ORR et sont à la charge du Demandeur conformément à article 5.3.

### 5.3 Autres travaux

Le raccordement du Demandeur au Réseau Public de Distribution (RPD) peut également être dépendant d'autres travaux dont la maîtrise d'ouvrage incombe à un tiers (notamment le Demandeur, l'AODE, le propriétaire, le syndic de propriété, un concessionnaire, une collectivité...). Ces travaux sont exclus de l'Offre de Raccordement proposée par SICAE-OISE.

Les travaux d'accueil des ouvrages électriques de Branchement dans le terrain d'assiette de l'opération (TAO), de l'Unité Foncière ou du domaine privé du Demandeur (création de niche, encastrement, réalisation de tranchée, pose de fourreaux, création de caniveaux, construction de mur, pose de socle, percement de diamètre supérieur à 50 mm<sup>2</sup>...) ne relèvent pas de la maîtrise d'ouvrage de SICAE-OISE. Ils ne rentrent donc pas dans le périmètre de l'offre de SICAE-OISE, ils sont réalisés sous la responsabilité du Demandeur ou du propriétaire de l'Unité Foncière ou du Bâtiment et à sa charge. Ils doivent être exécutés conformément aux prescriptions de SICAE-OISE.

Les travaux dont la maîtrise d'ouvrage est partagée avec d'autres intervenants sont précisés à l'article 5.8

### 5.4 Domaine de tension de raccordement

Le barème de facturation des raccordements de SICAE-OISE soumis à la CRE et la Documentation Technique de Référence de SICAE-OISE, définissent le domaine de tension de raccordement de référence pour les Installations de consommation BT notamment en monophasé.

### 5.5 Zone de desserte de l'Installation

L'article L. 322-8 du code de l'énergie dispose : « Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession (...) de définir et de mettre en œuvre les politiques d'investissement et de développement des réseaux de distribution afin de permettre le raccordement des Installations des consommateurs, des producteurs et des Installations de stockage ainsi que l'interconnexion avec d'autres réseaux ».

À ce titre, une Installation située sur la zone de desserte exclusive de SICAE-OISE est raccordée au réseau qui lui est concédé.

Toutefois, conformément à l'article D.342-7 du code de l'énergie, pour une Installation de consommation, si la solution de raccordement est économiquement plus avantageuse, le raccordement peut être effectué par un

gestionnaire de réseau public d'électricité différent en cas d'accord entre le demandeur, les deux gestionnaires de réseau public d'électricité et la ou les Autorités Organisatrices de la Distribution d'Électricité (AODE), territorialement compétentes. Dans ce cas les dispositions de l'article 5.8.1 s'appliquent.

## 5.6 Offre de Raccordement

Dans la suite du document, « l'Offre de Raccordement » (ou « Offre ») correspond au document soumis au Demandeur, par SICAE-OISE, précisant les modalités techniques, juridiques et financières du raccordement et, en particulier, les caractéristiques auxquelles doit satisfaire l'Installation pour être raccordée au RPD, selon les modalités décrites à l'article décrites à l'article 7.2. Il peut s'agir d'une Offre estimative, d'une Offre ferme ou de son avenant (y compris Avenant L.342-6). Elle intègre la Proposition Technique et Financière (PTF) au sens de la délibération de la CRE N° 2019-275 du 12 décembre 2019.

Les références des documents correspondants aux Offres de Raccordement font partie de la Documentation Technique de Référence et peuvent être consultés sur le site internet [www.sicae-oise.fr/documents](http://www.sicae-oise.fr/documents).

## 5.7 Consultation de SICAE-OISE pour des Installations soumises à autorisation d'urbanisme

Lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunal (EPCI) compétent est sollicité par un pétitionnaire pour instruire une autorisation d'urbanisme (Permis de construire, Permis d'aménager, Déclaration préalable...), cette commune ou cet EPCI peut s'il le souhaite consulter SICAE-OISE lors de l'instruction de cette autorisation d'urbanisme.

## 5.8 Partage de la maîtrise d'ouvrage du raccordement entre SICAE-OISE et d'autres intervenants

La maîtrise d'ouvrage des Travaux de Raccordement peut être partagée entre différents intervenants (autres gestionnaires de réseaux publics notamment des autres Gestionnaires de Réseau de Distribution, des Entreprises Locales de Distribution (ELD) ou des AODE), selon les règles suivantes.

### 5.8.1 Maîtrise d'ouvrage partagée avec d'autres gestionnaires de réseau

Dans le cas où le projet nécessitant le raccordement est situé hors de la zone de desserte de SICAE-OISE, si le Demandeur prend l'initiative de s'adresser directement à elle, SICAE-OISE orientera le Demandeur vers le gestionnaire de réseau compétent territorialement, afin qu'il conduise l'étude de raccordement.

Un raccordement à un Réseau Public de Distribution différent de la zone de desserte dont relève l'Installation, peut être envisagé avec l'accord des gestionnaires de réseau concernés et, le cas échéant, de leurs AODE, afin d'envisager une solution de raccordement qui minimise la somme des coûts, sur la base du modèle de convention prévu par l'accord du 25 juin 2008 entre les signataires dans le cadre du Comité de Concertation des Gestionnaires de Réseau de Distribution (CCGRD).

Cette possibilité implique que les gestionnaires de réseaux concernés coopèrent autant qu'il est nécessaire pour satisfaire les objectifs fixés par le présent document.

Chacun d'eux détermine, pour ce qui le concerne, la solution permettant de répondre à la demande de raccordement. Un seul gestionnaire de réseau porte l'offre globale de raccordement.

### 5.8.2 Maîtrise d'ouvrage partagée avec les autorités organisatrices de la distribution d'électricité (AODE)

Dans la zone de desserte de SICAE-OISE, la répartition de la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser sur le Réseau Public de Distribution entre SICAE-OISE et les AODE est déterminée par le cahier des charges annexé à

la convention de concession pour le service public de la distribution d'énergie électrique applicable sur le territoire de la commune concernée par le raccordement.

Lorsque SICAE-OISE n'est pas maître d'ouvrage de la totalité des travaux nécessaires au raccordement, elle en informe le Demandeur lors de la prise en charge de sa demande et lui indique les coordonnées de l'AODE qui exerce la maîtrise d'ouvrage. SICAE-OISE précisera la répartition des compétences entre le concessionnaire et l'AODE et transmettra le dossier à cette dernière. SICAE-OISE poursuit l'instruction de la demande de raccordement pour la partie lui revenant en tenant compte des modalités d'organisation éventuellement convenues localement entre SICAE-OISE et l'AODE.

Il reviendra au Demandeur de s'adresser à l'AODE pour le suivi des travaux relevant de la responsabilité de cette dernière.

## 5.9 Maitrise d'ouvrage déléguée des travaux sur les Ouvrages Dédiés

L'article L. 342-6 du code de l'énergie dispose que le Demandeur puisse faire exécuter, à ses frais et sous sa responsabilité, les travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés à son Installation par des entreprises agréées par le maître d'ouvrage selon les dispositions d'un contrat de mandat et de cahier des charges établis par le maître d'ouvrage et dont le modèle est approuvé par la CRE.

Par ce contrat de mandat SICAE-OISE maître d'ouvrage des Travaux de Raccordement (le « Mandant ») délègue sur toute ou partie des Travaux de Raccordement au Demandeur (le « Mandataire ») la réalisation des Ouvrages Dédiés à son Installation.

Les Ouvrages Dédiés sont ceux qui, au moment de la demande de raccordement, sont dédiés à la desserte de l'Installation du Demandeur et ayant vocation à intégrer le RPD, c'est-à-dire ceux ayant vocation à permettre uniquement le transit des flux d'énergie de l'Installation visée, et pour lesquels le Demandeur est le seul contributeur financier. Il s'agit du périmètre maximal des ouvrages sur lesquels le Mandataire pourra intervenir.

Les Ouvrages Dédiés à la desserte de l'Installation de consommation par le réseau public de distribution constituent le périmètre des ouvrages sur lesquels le Demandeur peut demander à recourir à l'article L. 342-6 du code de l'énergie.

Les travaux exécutés sous le contrôle et la responsabilité du Demandeur se limitent à la réalisation de la ou des liaisons de raccordement de l'Installation que ces ouvrages soient à construire en domaine public ou sur son Unité Foncière.

La mise en service des ouvrages dédiés est subordonnée à leur réception par le maître d'ouvrage. Les Ouvrages Dédiés réalisés par le Demandeur et réceptionnés par SICAE-OISE seront intégrés au RPD.

## 5.10 Recours du Demandeur aux services d'un tiers pour gérer sa demande de raccordement

Le Demandeur peut, s'il le souhaite, habiliter un tiers en vue d'assurer le suivi et/ou la prise en charge du raccordement au RPD de son Installation. Pour cela, il doit formaliser cette habilitation par un document écrit prenant la forme d'un mandat simple de représentation. Le mandat simple de représentation permet à un tiers d'exprimer la demande de raccordement auprès de SICAE-OISE, ainsi que de prendre connaissance des informations confidentielles relatives au(x) raccordement(s) objet(s) de ce mandat. Le Demandeur reste l'interlocuteur unique de SICAE-OISE durant l'ensemble du raccordement.

L'exercice du mandat ne pourra s'appliquer qu'aux documents et échanges correspondant à des prestations relevant de la maîtrise d'ouvrage de SICAE-OISE.

Les conditions relatives à l'habilitation d'un tiers font l'objet de la note Enedis-MOP-RAC\_008E accessible, comme les modèles de formulaires de mandat et d'autorisation, sur le site internet [www.enedis.fr](http://www.enedis.fr).

Les références des formulaires de mandat et d'autorisation sont accessibles sur internet [www.sicae-oise.fr](http://www.sicae-oise.fr).

Dans la suite du présent document, le terme « Demandeur » désigne, sauf mention contraire, soit le Demandeur du raccordement lui-même (utilisateur final de l'Installation), soit le tiers qu'il a habilité, soit le groupement solidaire (dans le cas des demandes groupées).

Dans le cadre de l'application de l'article L. 342-6 du code de l'énergie, le Demandeur peut habiliter un tiers, à signer, à procéder aux règlements financiers et à assurer, en son nom et pour son compte, l'exécution du Contrat de Mandat L. 342-6 et de ses annexes pour la réalisation des travaux sur les Ouvrages Dédiés à son Installation.

## **6 Information mise à disposition des futurs Demandeurs de Raccordement**

Avant de solliciter un raccordement au réseau public de distribution d'électricité ou une évolution d'un raccordement existant, le Demandeur peut vouloir évaluer le bon dimensionnement de son projet, le niveau de complexité de raccordement du projet, le coût ainsi que le délai associé à cette opération.

En application des dispositions de l'article L.322-8 du code de l'énergie introduit par la loi LOM («... fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux, [...] notamment en évaluant l'incidence sur le réseau des projets qui lui sont soumis en matière d'insertion des énergies renouvelables, de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, d'aménagement urbain et de planification énergétique [...] », SICAE-OISE met à disposition des Demandeurs les solutions suivantes.

### **6.1 Données énergétiques et réseaux**

SICAE-OISE ne publie pas de données énergétiques concernant sa zone de desserte. Sur demande, des données énergétiques agrégées consommation et production agrégées peuvent être transmises à un tiers. Bien entendu, SICAE-OISE protège les données à caractère personnel (DCP) et les informations commercialement sensibles (ICS). Les données de consommation et de production, par exemple, tiennent compte des règles d'agrégation fixées par la réglementation. Aucune donnée individuelle d'un client particulier ne peut être publiée .

### **6.2 Capacités réseau**

SICAE-OISE accompagne les acteurs professionnels, entreprises et collectivités locales en proposant la réalisation de pré-études gratuites de raccordement. Ces pré-études permettent de donner une estimation du coût et des délais de raccordement de différents projets sur le Réseau Public de Distribution.

Ces pré-études ne se substituent pas aux demandes de raccordement. Les résultats fournis n'ont pas de valeur contractuelle et sont non engageants pour SICAE-OISE, leur valeur étant informative.

### **6.3 Simuler mon Raccordement**

SICAE-OISE n'est pas en mesure de proposer un service de simulation d'un raccordement en ligne. Le barème de raccordement, disponible sur le site internet [www.sicae-oise.fr](http://www.sicae-oise.fr), permettra au demandeur d'avoir une estimation du coût de son raccordement lorsqu'il entre dans le champ d'application d'un forfait.

### **6.4 Impact Projet Réseau (IPR)**

SICAE-OISE ne propose pas d'Impact Projet Réseau.

## 7 Déroulement de la procédure de raccordement pour les Installations de consommation seules

Cette procédure de raccordement s'applique aux demandes de raccordement en soutirage BT ≤ 36 kVA, de la demande adressée par le Demandeur à SICAE-OISE jusqu'à la préparation de la Mise En Service (MES) de l'Installation.

Tout Demandeur peut obtenir, auprès de l'agence de raccordement électricité de SICAE-OISE des informations générales sur les conditions de réalisation et de facturation des raccordements (déroulement de la prestation, structure du barème de facturation des raccordements...).

L'ensemble de ces informations est également disponible sur le site internet [www.sicae-oise.fr](http://www.sicae-oise.fr).

L'exécution de la prestation de raccordement par SICAE-OISE comprend quatre étapes distinctes qui sont développées dans les articles suivants :

- étape 1 - Accueil et qualification de la demande de raccordement,
- étape 2 - Elaboration et acceptation de l'Offre de Raccordement,
- étape 3 - Réalisation des travaux et Mise à Disposition du Raccordement,
- étape 4 – Préparation de la Mise en Service de l'Installation.

En cours de procédure, les Demandeurs peuvent solliciter une modification de leur demande, dans ce cas des frais de reprise d'étude seront appliqués.

Le schéma synoptique général du déroulement de la procédure de raccordement figure en Annexe 1.

### 7.1 Étape 1 - Accueil et qualification de la demande de raccordement

L'accueil comprend la délivrance d'informations générales en réponse aux sollicitations des Demandeurs sur les conditions de réalisation et de facturation des raccordements (déroulement de la prestation, le cas échéant rôle et contribution de la commune ou de l'EPCI compétent en matière d'urbanisme, structure du barème de facturation des raccordements avec les seuils de puissance de raccordement entraînant des conséquences sur le montant de la contribution).

La qualification de la demande de raccordement permet à SICAE-OISE, après échange éventuel avec le Demandeur, de valider la complétude de la demande caractérisée par l'exhaustivité et la qualité des données administratives et techniques nécessaires à l'exécution de la prestation, et notamment la puissance de raccordement et la date de MES souhaitée.

#### 7.1.1 Accueil de la demande de raccordement

La dématérialisation du traitement des demandes de raccordement est un facteur de simplification et d'amélioration de la qualité du service rendu aux utilisateurs du Réseau Public de Distribution (RPD) d'électricité.

Pour cela, SICAE-OISE met à la disposition des Demandeurs, sur son portail [www.sicae-oise.fr](http://www.sicae-oise.fr), un formulaire dématérialisé qui permet à chaque Demandeur de faire une demande de raccordement.

Cet espace client permet au Demandeur d'exprimer sa demande tout en étant guidé.

#### 7.1.1.1 *Demandes provenant directement du Demandeur ou d'un tiers habilité n'ayant pas la qualité de Fournisseur d'électricité*

Une telle demande de raccordement doit être obligatoirement réalisée sur le portail SICAE-OISE à l'adresse : <https://www.sicae-oise.fr/reseau/demande-de-raccordement/>.

Sont dispensés de cette obligation les Demandeurs particuliers ne disposant pas d'un accès internet et/ou n'ayant pas de compétences liées à l'accès numérique et qui ne sont pas représentés par un mandataire professionnel disposant d'un Siret. Dans ce cas leur demande de raccordement peut être transmise par voie postale en adressant leur demande de raccordement à l'Accueil Raccordement de SICAE-OISE à l'adresse suivante : SICAE-OISE, 680 route de Chevrières, 60680 Grandfresnoy, à l'attention de l'accueil raccordement. Le formulaire de demande de raccordement est disponible sur le site [www.sicae-oise.fr](http://www.sicae-oise.fr).

#### 7.1.1.2 *Demandes émises par les tiers habilités ayant la qualité de Fournisseurs d'électricité*

Le demandeur dûment habilité formalisera sa demande selon les dispositions de l'article 7.1.1.1 par voie dématérialisée lorsque la demande y est éligible.

### 7.1.2 Recevabilité, qualification et complétude

#### 7.1.2.1 *Recevabilité de la demande de raccordement*

La recevabilité consiste à vérifier que les conditions sont requises pour que SICAE-OISE puisse procéder à l'instruction de la demande de raccordement.

Les critères de recevabilité de la demande de raccordement sont les suivants :

- Demande dématérialisée ou par courrier conformément aux dispositions prévues au 7.1.1 ;
- qualité de l'émetteur de la demande de raccordement. Si le bénéficiaire du raccordement a habilité un tiers à réaliser la demande pour son compte, un mandat de représentation doit être joint à la demande de raccordement ;
- compétence territoriale de SICAE-OISE pour instruire la demande de raccordement. Si SICAE-OISE n'est pas territorialement compétente pour le raccordement concerné, elle informe le Demandeur que sa demande n'est pas recevable et lui indique les coordonnées de l'entité compétente (article 5.8) ;
- la fourniture des pièces justificatives (documents, informations, plans, photos, autorisations...) nécessaires à l'instruction de la demande et précisées dans le Formulaire ;
- le respect du champ d'application de cette procédure, défini à l'article.

Toute demande ne respectant pas les critères de recevabilité ci-dessus sera déclarée irrecevable et SICAE-OISE en informera le Demandeur dans les meilleurs délais.

#### 7.1.2.2 *Qualification de la demande de raccordement*

La qualification de la demande de raccordement consiste à s'assurer d'une part de la complétude des documents administratifs reçus mais également que les données techniques contenus dans ces documents sont exploitables et vont permettre à SICAE-OISE de réaliser l'étude électrique et produire une offre de raccordement.

La qualification d'une demande de raccordement se réalise en 2 temps.

Dans un premier temps, elle consiste à une analyse interne à SICAE-OISE du projet du Demandeur au regard :

- des critères de recevabilité de la demande conformément à l'article 7.1.2.1 ;
- de l'exploitabilité des documents transmis (lisibilité, qualité des informations, pièce entière) ;
- du respect des dispositions décrites à l'article 7.1.2.3 en matière de complétude ;

- de la typologie du raccordement à réaliser en fonction de la capacité et de la distance du réseau existant le plus proche ;
- à orienter la demande vers l'entité de traitement compétente au sein de SICAE-OISE.

Dans un second temps, la qualification consiste à préciser le projet avec le Demandeur pour :

- s'assurer de la bonne compréhension des éléments de la demande, et du besoin de son projet ;
- dans le cas où la demande est incomplète ou ne permet pas à SICAE-OISE de qualifier son projet, SICAE-OISE se réserve le droit de réclamer les éléments complémentaires sous quelque forme que ce soit (fiches de collecte, formulaire, contrat, convention, autorisation administrative, photo, attestations...) relatifs à son projet pour qualifier sa demande ;
- convenir, le cas échéant, avec lui, d'une date de Mise à Disposition du Raccordement adaptée au regard de délai et des prérequis nécessaires à la construction des ouvrages de raccordement. Cette date peut être influencée notamment par les délais :
  - d'obtention des autorisations administratives auxquels le raccordement de son Installation est subordonné ;
  - minimum nécessaires pour mobiliser et coordonner les différentes entreprises pour étudier, construire et raccorder son Installation au RPD ;
  - de mise à disposition de SICAE-OISE des travaux d'accueil des Ouvrages de Raccordement lui incomitant compatibles avec la durée de validité de l'Offre de Raccordement et son maintien dans la File d'attente (cf. article 7.1.3.2).

Les éléments complémentaires pour qualifier sa demande portent notamment sur :

- les caractéristiques techniques de l'Installation, son caractère perturbateur vis-à-vis des ouvrages du RPD ;
- le degré d'achèvement des infrastructures d'accueil des ouvrages du RPD au sens de l'article 7.3.5 (caractérisé notamment par la pose d'armoire, la création de tranchée et la pose de fourreaux en domaine privé, la création de local technique, la mise à disposition d'un support de pose du panneau de commande comprenant le comptage et l'Appareil Générale de Coupure et de Protection (AGCP)...) ;
- les justificatifs nécessaires pour attester de son droit à bénéficier des dispositions financières prévues par la loi (taux TVA réduit, taux de réfaction applicable différent du taux standard de 40%...) ;
- l'attestation d'information ou d'accord formalisé le cas échéant :
  - du syndicat des copropriétaires ou du propriétaire pour l'utilisation des parties communes du Bâtiment ;
  - du propriétaire de l'Unité Foncière ou du Bâtiment sur lequel l'Installation à raccorder est ou sera implantée (mobilier, IRVE, édicule...) si le Demandeur n'est pas propriétaire de l'Unité Foncière ou du Bâtiment ;
  - du propriétaire de l'Installation exploitée si le Demandeur n'est pas propriétaire de l'Installation.

#### *7.1.2.3 Complétude de la demande de raccordement*

La date de complétude est fixée à la date de réception de la demande complète par l'agence de raccordement compétente ou à la date de réception de la dernière pièce manquante. SICAE-OISE confirme au Demandeur la date de complétude de sa demande.

Dans tous les cas listés ci-dessous, le Demandeur s'engage à avertir SICAE-OISE de tout événement remettant en cause la validité des informations communiquées et des documents transmis, et notamment en cas de retrait ou annulation des autorisations administratives. A défaut, l'Offre de Raccordement devient caduque.

Les éléments nécessaires à la complétude d'une demande de raccordement outre ceux identifiés à l'article 7.1.2.1 et 7.1.2.2 sont listés ci-après.

**7.1.2.3.1 Demande de raccordement complète avec travaux réalisés par SICAE-OISE ou « Demande standard »**  
Le Demandeur renseigne et valide une demande de raccordement en ligne concernant l'Installation à raccorder et l'Unité Foncière qui l'accueille. La complétude comprend les documents suivants :

- la demande de raccordement concerné dûment renseigné ;
- les pièces justificatives associées à la demande ;
- les documents complémentaires indiqués à l'article 7.1.2.1 ;
- la copie de l'autorisation d'urbanisme, du certificat de permis tacite ou du certificat de non-opposition, lorsque son projet y est soumis.

Si son installation ne nécessite pas d'autorisation administrative particulière : le Demandeur le mentionne dans sa demande, SICAE-OISE se réserve le droit de le vérifier auprès de l'autorité administrative compétente.

**7.1.2.3.2 Demande modifiant la Demande standard ou « Demande modificative »**

Le Demandeur adresse alors à SICAE-OISE la demande de modification consistant à faire évoluer les données administratives et/ou techniques de sa demande de raccordement. Pour le traitement de cette nouvelle Demande modificative les dispositions de l'article 8 — s'appliquent.

Les critères de complétude de la demande de raccordement modificative sont :

- ceux de l'article 7.1.2.1 et correspondant aux rubriques « Demande de Modification »
- le devis « reprise d'étude » signé, accompagné de son règlement si sa demande de modification entraîne une reprise d'étude électrique tel que prévu à l'article 8.

**7.1.2.3.3 Demande avec délégation de maîtrise d'ouvrage au sens de l'article L. 342-6 du code de l'énergie ou « Avenant L. 342-6 »**

Le Demandeur adresse à SICAE-OISE la demande d'application des dispositions de l'article L. 342-6 du code de l'énergie décrites à l'article 5.9.

Les critères de complétude de cette demande d'application de l'article L. 342-6 sont :

- ceux de l'article 7.1.2.1 et correspondant aux rubriques « L. 342-6 du code l'énergie » ;
- son choix d'application de l'article L. 342-6 du code de l'énergie précisée dans le Formulaire de sa demande de raccordement initiale ou ultérieure, sans pouvoir dépasser la date de fin de validité de l'Offre de Raccordement standard ;
- ne pas avoir accepté une autre Offre de Raccordement standard relative au raccordement de la même Installation, le cas échéant.

**7.1.3 Règles de traitement hiérarchisé des demandes de raccordement**

**7.1.3.1 Classement des demandes de raccordement et réservation de puissance**

La solution de raccordement au RPD d'une Installation est dépendant de la puissance qu'elle nécessite, de la capacité du Réseau Public de Distribution (RPD) à mettre à disposition cette puissance et également du degré d'avancement des autres demandes de raccordement sur ce même réseau.

Du fait de réserve de puissance disponible limitée sur le RPD et pour permettre aux projets les plus avancés de bénéficier de cette puissance, SICAE-OISE classe les demandes de raccordement en vue de leur traitement hiérarchisé : « File d'attente ». Pour cela il tient compte de l'ordre d'arrivée des demandes complètes.

Les demandes de raccordement sont donc classées, en vue de leur traitement par ordre chronologique, selon leur date de complétude notifiée au Demandeur, la puissance est réservée jusqu'à la MES de l'Installation, sous réserve des conditions énoncées au 7.1.3.2.

Les contraintes générées sur le Réseau Public de Distribution existant sont différenciées par domaine de tension selon les règles suivantes :

- toutes les Installations à raccorder dans le domaine de tension HTA affectent la capacité d'accueil des réseaux existants des domaines de tension HTA, éventuellement HTB et peuvent générer des contraintes par rapport à la puissance de raccordement du Poste Source concerné ; le cas échéant, SICAE-OISE consulte RTE pour étudier l'impact du raccordement de cette Installation sur le Réseau Public de Transport ;
- toutes les Installations de puissance inférieures à 250 kVA, à raccorder dans le domaine de tension BT, affectent la capacité d'accueil des réseaux existants des domaines de tension BT et éventuellement HTA dans le cadre de l'alimentation d'un nouveau poste de distribution publique.

Ainsi, SICAE-OISE gère une File d'attente par niveau d'ouvrage : réseau BT, poste de distribution publique (HTA/BT), réseau HTA et Poste Source.

L'ordre dans lequel les projets sont interclassés par SICAE-OISE peut être modifié sur décision de l'autorité administrative compétente conformément à la législation en vigueur.

Dans le cas d'un raccordement collectif, chaque MES d'une nouvelle Installation individuelle ou modification à la hausse des besoins de puissance d'un utilisateur déjà raccordé diminue d'autant la capacité du branchement collectif à satisfaire les besoins de puissances ultérieurs.

Dans le cas où le Demandeur a notifié à SICAE-OISE de son droit à bénéficier des dispositions de l'article L. 342-6 du code de l'énergie, avant expiration du délai de validité de l'Offre de Raccordement, le projet du Demandeur demeure dans la File d'attente et la capacité d'accueil lui est réservée jusqu'à expiration du délai de validité de l'Avenant L. 342-6 à l'Offre de Raccordement standard (désigné par « Avenant L. 342-6 » dans la suite de ce document).

#### *7.1.3.2 Sortie du dispositif de réservation de puissance et restitution des capacités d'accueil*

SICAE-OISE met automatiquement fin au traitement de la demande de raccordement et procède à une sortie de la File d'attente permettant une mise à disposition de la capacité d'accueil au bénéfice d'autres projets dans les cas suivants :

**à l'initiative du Demandeur, dans le cas :**

- où il abandonne sa demande (déclaration écrite) ;
- de retrait, de suspension ou d'annulation de tout document nécessaire à la qualification de la demande, notamment de l'autorisation d'urbanisme joint à la demande (déclaration écrite) ;
- de recours de tiers relatif à l'autorisation d'urbanisme correspondante au projet à raccorder (déclaration écrite) ;
- de demande de suppression du raccordement (conformément au catalogue des prestations) ;
- de non acceptation de l'Offre de Raccordement dans le délai de sa validité ;

**I'initiative de SICAE-OISE, dans le cas :**

- où les Ouvrages de Raccordement du Réseau Public de Distribution ne sont plus concédés à SICAE-OISE ;
- de retrait, de suspension ou d'annulation de tout document nécessaire à la qualification de la demande, notamment de l'autorisation d'urbanisme joint à la demande ;
- d'identification, à tout moment de la procédure de raccordement, d'un manquement du Demandeur aux dispositions de l'article 7.1.2 relatifs à la recevabilité et au contenu de la demande de raccordement ;
- d'absence d'acceptation de l'Offre de Raccordement, dans le délai imparti ;
- de fin de validité de l'autorisation d'urbanisme ou de l'autorisation administrative jointe à la demande et en l'absence de demande de prorogation en bonne et due forme à cette date ;
- de décision ou d'injonction d'une autorité administrative compétente ;
- de modification de la demande de raccordement ;
- de non réalisation des travaux d'accueil des Ouvrages de Raccordement, incomptant au Demandeur, contraignant ainsi SICAE-OISE à reporter la date convenue de Mise à Disposition du Raccordement à une date supérieure à trois mois ferme après l'acceptation de l'Offre de Raccordement ;
- de demande de report de la date convenue de Mise à Disposition du Raccordement à une date supérieure à trois mois ferme après l'acceptation de l'Offre de Raccordement, sauf si le Demandeur peut justifier d'une demande formelle de l'autorité judiciaire ou administrative compétente de stopper le chantier ou de ne pas mettre en service l'Installation ;
- de suspension de la présente Offre de Raccordement d'une durée supérieure à trois mois ;
- d'entrave à l'accès au chantier par SICAE-OISE supérieur à 3 mois ;
- où les travaux de raccordement de SICAE-OISE ne sont pas réalisés, pour des raisons non imputables à SICAE-OISE, au-delà de la date précisée dans les Conditions Particulières ;
- de demande de « suppression de raccordement » conformément au catalogue des prestations applicable ;
- de résiliation de façon anticipée du contrat permettant l'accès au réseau de l'Installation, sans demande d'un nouveau contrat permettant l'accès au réseau dans un délai d'un mois à compter de la date de résiliation ;
- de renonciation par le Demandeur à une nouvelle Offre de Raccordement dans le cadre d'une révision de la présente Offre de Raccordement ;
- de signature par les deux Parties d'une nouvelle Offre de Raccordement l'annulant et le remplaçant. Dans ce cas, cette résiliation de plein droit prend effet à la date de signature de la nouvelle offre ;
- de Mise En Service non réalisée six (6) mois après la Mise à Disposition du Raccordement au Demandeur.

Les sommes déjà versées sont le cas échéant remboursées dans les conditions de l'article 7.2.4.4.

La Mise en Service (MES) de l'Installation met fin à la procédure de raccordement, elle entraîne automatiquement une sortie du projet de la File d'attente.

#### *7.1.3.3 Traitement des demandes liées*

Des demandes de raccordement sont considérées comme liées lorsque les bâtiments (à défaut les Parcelles) d'implantation appartiennent à la même personne (physique ou morale) et que les Installations sont distantes de moins de cent (100) mètres l'une de l'autre.

**Nota :** une personne physique est toujours distincte d'une personne morale et l'indépendance des personnes morales s'évalue au regard du contrôle direct, indirect ou conjoint au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code du commerce.

Lors de sa demande individuelle de raccordement, le Demandeur atteste qu'il n'y a pas de demande(s) de raccordement liée(s) à son projet, déposée(s) simultanément ou déjà présente(s) dans la File d'attente ; dans le cas contraire, le Demandeur indique le numéro de contrat ou de dossier de raccordement de ces autres projets.

Dans tous les cas, à la réception d'une demande complète de raccordement, SICAE-OISE peut vérifier l'existence potentielle de projets liés.

Lorsque SICAE-OISE reçoit une demande de raccordement liée à une (ou plusieurs) demande(s) déjà présente(s) dans la File d'attente, SICAE-OISE mène l'étude de raccordement et établit la facturation de l'opération sur la base des coûts réels.

SICAE-OISE en informe au préalable le Demandeur et lui rappelle ces dispositions.

## 7.2 Étape 2 - Elaboration de l'Offre de Raccordement et modalités d'acceptation de cette offre

### 7.2.1 Dispositions générales

SICAE-OISE procède à l'instruction de la demande, qui consiste à réaliser une étude technico-économique du raccordement de l'Installation et à produire une offre de Raccordement au Demandeur, selon les dispositions de sa DTR, notamment son Référentiel technique, les Conditions Générales des Offres de Raccordement et le barème de facturation des raccordements.

A ce titre SICAE-OISE tient compte notamment :

- de la puissance disponible du réseau en schéma normal avec les utilisateurs raccordés ;
- des engagements contractuels, en terme de puissance ;
- des décisions d'investissement de SICAE-OISE acceptées hors du cadre du raccordement, dans la mesure où la réalisation de ces travaux peut être achevée avant ceux liés à la demande de raccordement ;
- des programmes de travaux engagés par l'AODE, lorsqu'ils ont été communiqués à SICAE-OISE et dans la mesure où la réalisation de ces travaux peut être achevée avant ceux liés à la demande de raccordement ;
- des Offres de Raccordement des Installations individuelles ou collectives en File d'attente antérieures à la date de complétude de la demande qui sont en cours d'élaboration, en cours de validité mais non encore acceptées et celles acceptées, conformément aux articles 7.1.3.1 et 7.1.3.2 relatifs à la File d'attente, dans la mesure où les solutions de raccordement proposées sont susceptibles d'avoir un impact sur le résultat de l'étude de raccordement en cours et donc sur la solution de raccordement proposée au Demandeur.

### 7.2.2 Recherche des solutions de raccordement et détermination de l'ORR

La recherche des solutions est réalisée de manière objective et non-discriminatoire conformément à la DTR de SICAE-OISE.

Chaque solution identifiée prend en compte les dispositions réglementaires en vigueur, le respect des contraintes de transit et de tension sur le RPD, les engagements contractuels envers les Utilisateurs, les conséquences du raccordement de l'Installation sur le Réseau Public de Distribution, relatives au respect des niveaux de perturbation au Point de Livraison, à l'apport de courant de court-circuit, au fonctionnement du plan de protection des réseaux, à la transmission du signal tarifaire.

La recherche de solutions de raccordement prend également en compte les puissances dans la File d'attente conformément à l'article 7.1.3.1.

L'étude électrique réalisée par SICAE-OISE est indépendante de la nature de la demande : demande de raccordement complète, demande modificative ....

SICAE-OISE détermine, à partir des caractéristiques détaillées de l'Installation communiquées par le Demandeur et du résultat des études électrique ci-dessus, les différentes solutions pour raccorder l'Installation qui soient techniquement et administrativement réalisables et conforme à son référentiel technique.

Les dispositions techniques adoptées pour la conception des ouvrages, ainsi que les conditions de leur exécution et de leur entretien, doivent respecter le référentiel technique de SICAE-OISE (Branchements et Réseaux) et les règles de l'art conformément à l'article 4 de l'Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.

L'étude peut être subordonnée au résultat des études réalisées antérieurement dans le cadre du traitement de demandes de raccordement d'autres Demandeurs ou dans le cadre de travaux prévus par d'autres Maitre d'Ouvrages (AODE, Gestionnaire de Réseaux de Transport, Autres Gestionnaire de réseau de Distribution) ou ceux prévus dans le cadre de programme travaux de SICAE-OISE. La solution de raccordement du Demandeur peut donc dépendre de la réalisation de ces travaux.

L'étude permet de déterminer parmi les solutions électriques possibles pour raccorder l'Installation du Demandeur celle répondant aux critères de l'Opération de Raccordement de Référence (ORR), conformément à l'arrêté du 28 août 2007.

Le cas échéant, SICAE-OISE étudie également une alternative ne correspondant pas à l'Opération de Raccordement de Référence mais conforme au Référentiel Technique du Distributeur et qui réponde aux choix ou préférences exprimés par le Demandeur. Dans cette hypothèse, le Demandeur pourra choisir l'une ou l'autre de ces offres dans le délai de validité de chacune de ces offres.

L'Offre de Raccordement adressée au Demandeur comprend les éléments techniques, financiers et juridiques de la prestation ainsi qu'un échéancier prévisionnel de réalisation des travaux, de Mise à Disposition du Raccordement et de préparation de la Mise en Service.

Lorsque, pour des raisons liées aux besoins de développement du réseau, SICAE-OISE retient une solution de raccordement différente et plus onéreuse que l'Opération de Raccordement de Référence, la contribution du Demandeur reste basée sur l'Opération de Raccordement de Référence.

### 7.2.3 L'Offre de Raccordement

L'Offre de Raccordement est constituée des Conditions Particulières (CP) qui décrivent la prestation de raccordement que SICAE-OISE s'engage à exécuter et des Conditions Générales (CG) qui décrivent les conditions dans lesquelles ces prestations sont exécutées.

L'Offre de Raccordement peut prendre deux formes, selon les situations suivantes :

- soit SICAE-OISE adresse au Demandeur une offre estimative qui, dans ses Conditions Particulières, décrit les éléments techniques et financiers (PTF) de la solution de raccordement envisagée, assortis d'une marge d'incertitude sur le montant de la contribution et ou sur l'échéancier prévisionnel de réalisation des travaux et de Mise à Disposition du Raccordement. L'acceptation de cette offre estimative conditionne l'envoi ultérieur de l'Offre ferme de Raccordement par SICAE-OISE ;

- soit SICAE-OISE estime, dès ce stade, être en mesure d'arrêter les conditions techniques et financières et les délais de réalisation du raccordement, elle établit directement l'Offre de Raccordement dans les conditions de l'article 7.2.3.1.

En tout état de cause SICAE-OISE ne s'engage que sur des coûts prévisibles dépendant de sa seule responsabilité. Le montant de la contribution est également révisable si les conditions prévues à l'article 7.2.4.5 sont remplies.

SICAE-OISE reste seule à même d'apprécier si ces conditions sont réunies, sans que cela ne puisse constituer un droit pour le Demandeur ni donner lieu à contestation.

### 7.2.3.1 Contenu de l'Offre de Raccordement

#### 7.2.3.1.1 Demande de raccordement complète ou « Demande standard »

L'Offre de Raccordement transmise au Demandeur en réponse à une demande de raccordement complète correspond à l'ORR. Elle comprend la description de la solution de raccordement retenue, le contexte dans laquelle elle s'inscrit, son coût, le délai prévisionnel de Mise à Disposition du Raccordement, les conditions techniques auxquelles doit satisfaire l'Installation en vue de son raccordement au Réseau Public de Distribution, les conditions d'acceptation de l'offre et les différentes clauses juridiques qui encadrent l'offre et ses conditions d'exécution.

La production de cette Offre relative à l'ORR est gratuite.

Lorsque la solution retenue diffère de l'Opération de Raccordement de Référence (ORR), celle-ci est également indiquée, ainsi que les éléments de coût, s'ils sont nécessaires pour justifier le montant de la contribution exigible du Demandeur. En effet, l'application de la réfaction, pour les Installations de consommation, est évaluée sur la base de l'ORR. Ainsi le coût de la solution souhaitée par le Demandeur, si elle est différente de l'ORR, est minoré du montant de la réfaction correspondant à l'ORR.

L'Offre de Raccordement du fait de ses Conditions Particulières précise :

- la Pracc pour laquelle le raccordement de l'Installation est dimensionné ;
- la solution technique permettant le raccordement de l'Installation sur la base des critères étudiés ;
- les caractéristiques auxquelles doit satisfaire l'Installation pour être raccordée au RPD ;
- la consistance des ouvrages d'extension, la consistance des ouvrages de branchement en BT ;
- les limites des prestations et responsabilités des différents acteurs lorsque la maîtrise d'ouvrage de raccordement est partagée ;
- la position du Point de Livraison et ses caractéristiques (schéma du Point de Livraison, dispositif de comptage et protection...) ;
- le montant détaillé de la Contribution à régler par le Demandeur et défini à l'article 7.2.4, assorti le cas échéant d'une marge d'incertitude et de réserves ;
- le montant de l'acompte pour les personnes non soumises aux règles de la comptabilité publique ;
- les modalités de paiement de cette contribution, ainsi que l'échéancier de paiement de cette contribution ;
- les conditions d'acceptation de l'Offre de Raccordement ;
- le délai maximum de mise à disposition par le Demandeur des travaux d'accueil des Ouvrages de Raccordement à SICAE-OISE, sous peine de caducité de l'Offre de Raccordement et de sortie de la File d'attente ;
- le délai prévisionnel de réalisation des travaux et de Mise à Disposition du Raccordement ;

- le cas échéant, les travaux d'aménagement et d'accueil des Ouvrages de Raccordement qui incombent au Demandeur ;
- le délai de validité de l'Offre de Raccordement ;
- les modalités liées à la Mise en Service de l'Installation ;
- le cas échéant, une estimation du délai de réalisation ou de modification d'ouvrages permettant à l'Installation de fonctionner à la puissance de raccordement demandée et les limitations transitoires de fonctionnement de l'Installation.

Dans le cas où l'Offre de Raccordement prend la forme d'une offre estimative (ou PTF), cette dernière précise outre les points cités ci-dessus :

- la marge d'incertitude associée à l'offre de prix ;
- le délai prévisionnel de transmission de l'Offre ferme à compter de l'accord du Demandeur sur son Offre estimative, sous réserve de l'aboutissement des démarches administratives visées à l'article 7.3.2.

Si après acceptation de cette Offre de Raccordement par le Demandeur, il s'avérait que la mise en œuvre de la solution proposée par SICAE-OISE était administrativement ou techniquement non réalisable pour des raisons indépendantes de SICAE-OISE, comme indiqué aux articles 5.1 et 5.2, SICAE-OISE déterminerait une nouvelle solution répondant aux critères de l'ORR et proposerait une Offre de Raccordement correspondante à cette nouvelle solution qui annule et remplace l'offre précédente.

Dans le cas où la mise en œuvre des travaux fait l'objet de prescriptions, imposées par l'autorité administrative compétente, différentes de celles mentionnées dans les textes règlementaires ou protocoles du domaine qui s'appliquent, le surcoût de ces prescriptions fait l'objet d'un devis complémentaire non réfacté (article 5.1 ou 5.2).

L'acceptation de l'offre estimative par le Demandeur dans le délai de trois (3) mois est un préalable à la production de l'Offre de Raccordement.

L'acceptation de l'Offre de Raccordement par le Demandeur dans le délai de trois (3) mois est un préalable à la réalisation des Travaux de Raccordement.

L'acceptation par le Demandeur d'une offre relative à une demande de raccordement avec complétude met fin pour ce dernier au bénéfice des dispositions de l'article L.342-6 du code de l'énergie.

#### 7.2.3.1.2 Demande d'application de l'article L.342-6 du code de l'énergie

Dans le cas d'une demande de mise en œuvre des dispositions de l'article L.342-6 du code de l'énergie, SICAE-OISE adresse au Demandeur :

- l'Offre de Raccordement correspondant à une Demande standard décrite à l'article 7.2.3.1.1 ;
- l'Avenant L.342-6 reprenant l'ensemble des éléments présent dans l'offre standard ci-dessus mais adaptée au périmètre des ouvrages réalisés par SICAE-OISE et à ceux réalisés par le Demandeur, à laquelle est annexée le Contrat de Mandat pour la réalisation des Travaux de Raccordement sur les Ouvrages Dédiés à son Installation et ses annexes.

La trame type du Contrat de Mandat est publiée dans la Documentation Technique de Référence (SICAE-OISE utilise les modèles Enedis en cas de demande d'application des dispositions de l'article L.342-6 du code de l'énergie). A ce Contrat de Mandat sont annexés les documents techniques et contractuels spécifiques aux travaux et ouvrages de raccordement réalisés sous la responsabilité du Demandeur notamment :

- les cahiers des charges techniques particuliers (CCTP) précisant les exigences à respecter par le Demandeur et dont SICAE-OISE doit s'assurer dans le cadre de la conduite et la réalisation des travaux des Ouvrages Dédiés par le Demandeur. SICAE-OISE utilise les documents de la Documentation Technique de Référence d'Enedis publiés sur le site [www.enedis.fr](http://www.enedis.fr) ;
- et la liste des entreprises agréées par SICAE-OISE.

Le Demandeur dispose d'un délai de trois (3) mois à compter de la date d'envoi pour accepter l'Avenant L.342-6 et ses annexes dans les conditions décrites à l'article 7.2.3.1.2 de la présente procédure. À défaut d'acceptation valide des documents contractuels dans le délai précité, l'Avenant L.342-6 et ses annexes deviennent caduques.

#### **7.2.3.1.3 Demande modificative à la demande précédemment transmise**

Dans le cas où le Demandeur souhaite faire évoluer sa demande précédemment soumise à SICAE-OISE, les dispositions de l'article 8 et suivants s'appliquent. Selon les cas, SICAE-OISE transmettra au Demandeur soit un avenant à l'offre standard, soit une nouvelle Offre de Raccordement répondant aux nouveaux besoins exprimés par le Demandeur. Cette offre reprendra toutes les caractéristiques de l'offre standard mais adaptée aux nouveaux besoins exprimés par le Demandeur. Cette nouvelle offre a une durée de validité de trois (3) mois et ne modifie pas les engagements contractuels liés à l'offre précédente. Il appartient au Demandeur de faire connaître à SICAE-OISE la solution finale qu'il retient. Etant entendu qu'en cas de non-réponse de sa part, les dispositions de l'article 7.1.3.2 s'appliquent.

#### **7.2.3.1.4 Demande de raccordement pour une Installation ayant déjà fait l'objet d'une offre non acceptée par le Demandeur**

Une demande de raccordement pour raccorder une Installation qui a déjà fait l'objet d'une offre de raccordement par SICAE-OISE, non acceptée par le Demandeur, fait obligatoirement l'objet d'une nouvelle étude électrique.

Dans le cas où le projet du Demandeur reste inchangé, il s'agit pour SICAE-OISE soit de s'assurer que la solution de raccordement déjà présentée dans l'offre refusée ou non acceptée, reste compatible avec la capacité du réseau à fournir la puissance demandée dans les mêmes conditions de qualité d'alimentation, de coût et de délai ou soit de déterminer une nouvelle solution.

Dans le cas où le projet du Demandeur a évolué, il s'agit pour SICAE-OISE d'étudier une nouvelle solution compatible avec les besoins du Demandeur.

Dans les deux cas, le traitement de cette nouvelle demande est soumis au préalable à la facturation d'une reprise d'étude dont le montant est précisé dans le barème de facturation des raccordements.

#### **7.2.3.2 Délais d'établissement et de transmission d'une Offre de Raccordement**

À compter de la date de qualification de la demande, le délai de transmission au Demandeur de l'Offre de Raccordement ne dépassera pas trois (3) mois.

Ce délai pourra être ramené à :

- 10 jours ouvrés lorsque le raccordement ne comprend que la création d'ouvrages de branchement ;
- six semaines pour une Installation individuelle de consommation raccordée en BT.

De plus pour chaque demande de raccordement, le délai maximum de transmission de l'Offre de Raccordement peut être diminué d'un certain nombre de jours, représentatif d'un éventuel retard de SICAE-OISE lors de la vérification de la complétude de la demande, déterminé selon les modalités suivantes :

- si la demande est complète, le délai maximal de transmission de l'Offre de Raccordement n'est en aucun cas affecté ;
- si la demande n'est pas complète :
  - et si SICA-OISE sollicite les informations ou les pièces manquantes auprès du Demandeur du raccordement dans un délai de quinze jours calendaires, le délai maximal de transmission de l'Offre de Raccordement n'est pas affecté ;
  - et si ce même délai excède quinze jours calendaires, le délai maximal de transmission de l'Offre de Raccordement est réduit d'un nombre de jours égal à la différence entre la date d'envoi de la demande d'information ou des pièces complémentaires et la date de réception par SICA-E-OISE de la demande de raccordement, retranchée de quinze jours.

Dans le cas où à compter de la date de qualification de la demande, l'Offre de Raccordement, transmise dans les délais ci-dessus, prend la forme d'une offre estimative (article 7.2.4), SICA-E-OISE, après acceptation de cette offre estimative par le Demandeur, est dans l'obligation de transmettre au Demandeur une Offre ferme de Raccordement qui lève les incertitudes de l'offre estimative.

Dans ce cas cette Offre ferme sera établie dans un délai de trois (3) mois sous réserve de l'aboutissement des démarches et autorisations administratives nécessaires à l'établissement des ouvrages de raccordement.

Ces délais sont inhérents à la réalisation d'une étude de réalisation détaillée ou étude d'exécution des travaux nécessaire pour lever les incertitudes de l'offre estimative et dont le contenu et le périmètre sont définis à l'article 7.3.2.

Si ce délai prévisionnel d'établissement de l'Offre de Raccordement ne pouvait pas être respecté pour des raisons indépendantes de SICA-E-OISE, ce dernier en informerait le Demandeur dans les meilleurs délais.

#### *7.2.3.3 Délai de validité de l'Offre de Raccordement transmise par SICA-E-OISE*

À compter de son envoi par SICA-E-OISE, le délai de validité de l'Offre de Raccordement est de trois (3) mois.

Un courrier ou un mail de relance est adressé au Demandeur au moins dix jours ouvrés avant la date d'expiration de ce délai. Sans réponse de sa part au plus tard à la fin du délai de validité, l'Offre de Raccordement est caduque, sans possibilité de prorogation, et SICA-E-OISE met fin au traitement de la demande. Dans ce cas, SICA-E-OISE réaffecte la puissance réservée pour le projet à d'autres projets conformément à l'article 7.1.3.2.

Si le Demandeur a sollicité l'application de l'article L.342-6 du code de l'énergie avant la date limite de validité de l'offre transmise, le projet du Demandeur demeure dans la File d'attente et la capacité d'accueil lui est réservée jusqu'à expiration du délai de validité de l'Avenant L.342-6 à l'Offre de Raccordement standard.

La validité de Raccordement peut être subordonnée, le cas échéant, à la réalisation de travaux rendus nécessaires par des demandes de raccordement antérieures à sa demande. Lorsque les Travaux de Raccordement d'une demande antérieure ne sont pas réalisés du fait de l'abandon du projet antérieur ou à l'expiration du délai défini dans l'Offre de Raccordement, SICA-E-OISE informe le Demandeur et lui transmet une nouvelle Offre de Raccordement dans les plus brefs délais. Cette nouvelle offre annule et remplace l'offre précédente. Le planning initial prévu dans le déroulement du traitement de la demande de raccordement peut être modifié.

#### 7.2.3.4 Acceptation de l'Offre de Raccordement

##### 7.2.3.4.1 Dispositions générales :

L'acceptation de l'Offre de Raccordement est matérialisée par la réception d'un exemplaire original de cette offre, datée et signée par le Demandeur, sans modification ni réserves sur les termes de l'Offre de Raccordement accompagné du règlement de l'acompte demandé ou de la réception de l'ordre de service.

L'Offre de Raccordement doit être transmise signée à SICA-E-OISE (signature papier, ou dématérialisée), accompagnée le cas échéant du règlement de l'acompte prévu dans celle-ci.

En cas de réserves exprimées et/ou de modifications mineures des termes de l'Offre de Raccordement souhaitées par le Demandeur n'emportant pas modifications techniques de son projet au sens de l'article 8, le Demandeur se rapproche de SICA-E-OISE qui propose le cas échéant une nouvelle Offre de Raccordement modifiée. La date limite d'acceptation impartie au Demandeur pour l'acceptation de cette Offre de Raccordement reste inchangée. L'envoi de cette offre modifiée ne fait pas naître un nouveau délai de validité.

La date d'acceptation de l'Offre de Raccordement est matérialisée par la date la plus récente entre la date de signature de l'Offre de Raccordement et la date d'encaissement de l'acompte.

L'instruction des études de réalisation ou d'exécution pour la réalisation des travaux démarre dès réception de l'acceptation par le Demandeur de l'Offre de Raccordement (offre signée et acompte versé).

##### 7.2.3.4.2 Dispositions relatives à l'application de l'article L.342-6 du code de l'énergie :

Si le Demandeur a notifié à SICA-E-OISE son droit à bénéficier des dispositions de l'article L.342-6 du code de l'énergie, SICA-E-OISE lui a transmis un Avenant L.342-6. En l'absence d'accord avant expiration du délai de validité de cet Avenant L.342-6, SICA-E-OISE met fin au traitement de la demande de raccordement.

L'acceptation de l'Avenant L.342-6 est matérialisée par la réception simultanée par SICA-E-OISE :

- de l'accord sur les termes de l'Avenant L.342-6 ;
- de l'accord sur les termes du Contrat de Mandat ;
- de la garantie à première demande ou de la caution solidaire ;
- de l'attestation d'assurance en responsabilité civile des travaux exécutés par le Demandeur ;
- et du règlement de l'acompte ou de la réception de l'ordre de service correspondant à l'Avenant L.342-6.

L'acceptation de l'Avenant L.342-6 met fin, pour le Demandeur, au droit à accepter l'Offre de Raccordement initiale.

#### 7.2.4 Contribution financière au coût du raccordement

##### 7.2.4.1 Dispositions générales

Pour le nouveau raccordement ou la modification des caractéristiques techniques du raccordement existant d'une Installation, les coûts de construction du branchement ou de modification de branchement existant et/ou d'extension de réseau, font l'objet d'une contribution dont le montant est indiqué dans l'Offre de Raccordement.

Le montant de la contribution au raccordement à la charge du Demandeur est déterminé sur la base du barème de facturation des raccordements élaboré par SICA-E-OISE en vigueur à la date de la transmission de l'Offre de Raccordement au Demandeur. Cette contribution tient compte de la réfaction tarifaire appliquée aux coûts de l'Opération de Raccordement de Référence (ORR) conformément aux dispositions du barème de facturation

des raccordements. Le taux de réfaction correspond à la part des coûts couverte par le Tarif d'Utilisation du Réseau Public d'Électricité (TURPE).

Le cas échéant, la contribution peut inclure les éléments de devis d'un autre gestionnaire de réseau ou de devis complémentaire dans les cas prévus à l'article 5.8.

Lorsque la solution de raccordement retenue par le Demandeur diffère de l'Opération de Raccordement de Référence (ORR) proposée par SICAE-OISE, le montant de la contribution fait l'objet d'une réfaction tarifaire calculée sur la base de l'ORR. Dans ce cas, SICAE-OISE transmet au Demandeur l'Offre de Raccordement correspondant à l'ORR et l'Offre de Raccordement différente de l'ORR souhaitée par le Demandeur. Le Demandeur opère son choix selon les modalités de l'article 7.2.3.1.

Lorsque la solution de raccordement retenue par SICAE-OISE diffère de l'ORR, le montant de la contribution dont le Demandeur est redevable correspond au montant de l'ORR.

Le montant de la contribution et donc la validité de l'Offre de Raccordement peut être subordonnée, le cas échéant, à la réalisation des travaux des demandes de raccordement antérieures d'autres Demandeurs ou à la réalisation de travaux programmés par SICAE-OISE, par le Gestionnaire de Réseaux de Transport, par un autres Gestionnaire de Réseau de Distribution, ou par l'AODE. Lorsque ces travaux ne sont pas réalisés, dans le délai convenu avec le Demandeur, soit du fait de l'expiration du délai défini dans l'Offre de Raccordement antérieure, soit du fait de l'abandon du projet antérieur, soit du fait d'une repriorisation par l'autorité administrative compétente des projets dont la solution du Demandeur est subordonnée, SICAE-OISE informe le Demandeur et lui transmet une nouvelle Offre de Raccordement dans les plus brefs délais. Cette nouvelle offre annule et remplace l'offre précédente.

Le montant de la contribution et donc la validité de l'Offre de Raccordement peut également être révisée en cas d'événements indépendant de la volonté de SICAE-OISE, imprévisibles au moment de l'acceptation de l'Offre de Raccordement, dûment justifiés par SICAE-OISE, conduisant à une augmentation des coûts ou à un changement de la solution technique de l'Offre de Raccordement.

Il pourra notamment s'agir des cas suivants :

- surcoûts liés à la nature de sols traversés (sols pollués, sols non stables, sols durs, revêtement de chaussée ou de trottoir de moins de trois ans...) ;
- surcoûts liés à des prescriptions de l'autorité administrative compétente (recherche ou découverte d'éléments du patrimoine archéologique, Bâtiments de France, patrimoine culturel, protection avifaune et/ou zones environnementales sensibles...) ;
- prescriptions particulières de l'autorité administrative compétente en matière de voiries non connues préalablement à l'envoi de l'Offre de Raccordement (notamment différentes de celles prévues au règlement de voirie, de modalités d'exécution des travaux, de réfaction de chaussée ou de trottoir non à l'identique...) ;
- surcoûts liés à une déprogrammation ou à une interruption des Travaux de Raccordement de SICAE-OISE du fait du Demandeur soit en raison d'un délai de prévenance du Demandeur inférieur à cinq (5) jours ouvrés soit en raison de travaux d'accueils des ouvrages de raccordement à la charge du Demandeur non exécutés ou partiellement réalisés, obligeant SICAE-OISE à réintervenir ultérieurement une fois les travaux d'accueil réalisés.

Dans ce cas, SICAE-OISE en informe le Demandeur et lui transmet selon les cas un avenant ou une nouvelle Offre de Raccordement, qui se substitue à l'offre précédente, dans les plus brefs délais, selon les modalités décrites à l'article 7.2.3.3.

Lorsque le montant de la contribution initial est estimatif, notamment lorsqu'il est nécessaire de prendre en compte des situations particulières liées à des travaux particuliers (traversées de voies ferrées, traversées de voies de circulation, travaux sur des ouvrages d'art, travaux à proximité ou dans des bâtiments classés, travaux dans les « Postes-Source ») ou faisant l'objet d'appel d'offres, ou liées à des exigences spécifiques d'une autorité administrative compétente, SICAE-OISE précisera le montant définitif de la contribution qui sera à la charge du Demandeur dans l'Offre ferme de Raccordement. Ce montant sera situé dans la marge d'incertitude du montant indiqué dans l'offre estimative.

Le montant de la contribution peut également être ultérieurement révisé selon les modalités décrites à l'article 7.2.4.5.

#### *7.2.4.2 Dispositions particulières*

Le montant de la Contribution pour le raccordement de l'Installation à la charge du Demandeur peut dans certains cas exclure les coûts de l'extension hors du terrain d'assiette de l'opération (TAO).

Il s'agit des demandes de raccordement remplissant les deux conditions cumulatives suivantes :

- une autorisation d'urbanisme (permis de construire, permis d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable) a été délivrée avant le 10 septembre 2023 par l'autorité administrative compétente ;
- la contribution à l'extension n'a pas été mise à la charge du Demandeur par cette même autorité administrative dans l'autorisation qu'elle a délivrée.

Dans ce cas, la contribution financière aux coûts de l'extension est à la charge de la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d'urbanisme. Elle est calculée sur la base du barème de facturation des raccordements de SICAE-OISE en vigueur au jour de la date d'envoi de la demande de règlement à cette autorité administrative. La réfaction tarifaire est également appliquée à cette contribution.

Ces dispositions sont issues de l'article 29 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023, de l'ordonnance n°2023-816 du 23 aout 2023 et de la délibération n°2023-300 du 22 septembre 2023 de la CRE et qui met fin à la prise en charge de la contribution au coût de l'extension hors du terrain d'assiette de l'opération par les collectivités en charge de l'urbanisme pour les autorisations d'urbanisme délivrées après le 10 septembre 2023.

Lorsque l'AU s'inscrit dans le périmètre d'une zone d'aménagement, l'Aménageur peut être redevable de la contribution financière à l'Extension. Cette contribution est due par l'Aménageur dans les cas suivants :

- Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) telle que définie par l'article L.342-11 3° du code de l'énergie ;
- en application d'un contrat (PUP...) mettant à la charge de l'Aménageur cette Extension.

#### *7.2.4.3 Acompte sur le montant de la contribution à la charge du Demandeur*

Le règlement d'un acompte est demandé lors de l'acceptation d'une Offre de Raccordement ou de l'avenant à cette Offre de Raccordement ou en cas d'application de l'article L.342-6 du code de l'énergie.

En cas de besoin, une facture d'acompte pourra être émise avant règlement dès que l'offre sera acceptée selon les dispositions de l'article 7.2.3.4.

En cas d'omission lors de la demande de raccordement, la facture d'acompte pourra être demandée à tout moment auprès des services de SICAE-OISE.

Le montant de l'acompte TTC est calculé sur la base du montant de la Contribution (C). Les règles appliquées sont les suivantes, si la Contribution (C) est :

- inférieure ou égal à 4 000 € (4 k€), le montant de l'acompte est  $A = 1*C$  (soit 100% de la Contribution) ;
- supérieure à 4 k€ et inférieur ou égale à 10 000€ (10k€), le montant de l'acompte est  $A = 0,5*C$  (50%) ;
- supérieure à 10 k€ et inférieur ou égal à 150 k€, le montant de l'acompte est  $A = 5 \text{ k€} + 0,3*(C-10 \text{ k€})$  ;
- supérieure à 150 k€, le montant de l'acompte est  $A = 48 \text{ k€} + 0,05*(C-150 \text{ k€})$ .

Lorsque le Demandeur relève des règles de la comptabilité publique, l'acompte sur la Contribution n'est pas demandé. L'acompte peut être payé par tous moyens mis à disposition du Demandeur (CB, Virement, chèque, ...).

#### 7.2.4.4 *Modalités de remboursement de l'acompte versé par le Demandeur*

Si, avant la Mise à Disposition du Raccordement au Demandeur, le traitement de la demande de raccordement est interrompu définitivement dans les conditions de l'article 7.1.3.2 ou selon les dispositions de l'article 8, le raccordement ne peut avoir lieu et la totalité des dépenses engagées par SICAE-OISE pour étudier et réaliser la solution de raccordement objet de l'Offre de Raccordement acceptée par le Demandeur lui sont dues, de même que celles à venir pour déconstruire tout ou partie de l'ouvrage déjà construit le cas échéant. La facture éditée correspond au total des dépenses indiquées ci-dessus, sans bénéfice de la réfaction et déduction faite de l'acompte versé. Si le solde de la facture est négatif, SICAE-OISE procède au remboursement du solde. Dans le cas contraire, SICAE-OISE procède au recouvrement du solde.

#### 7.2.4.5 *Clause de révision du montant de la contribution au coût du raccordement*

Le montant de la contribution est établi dans le contexte réglementaire en vigueur et aux conditions économiques et fiscales applicables à la date d'établissement de la présente Offre de Raccordement. Il est ferme si l'ensemble des travaux prévus dans l'Offre de Raccordement sont achevés au plus tard six mois après la date d'envoi de l'Offre de Raccordement ou de mise à disposition de celle-ci dans l'espace client du Demandeur.

Si au contraire, les travaux doivent se poursuivre au-delà de cette date, pour des raisons indépendantes de SICAE-OISE et échappant à son contrôle, le montant de la contribution au raccordement est révisé suivant l'évolution des prix contenus dans le barème de facturation des raccordements alors en vigueur, déduction faite de l'acompte versé au moment de l'acceptation de l'Offre de Raccordement.

En cas de changement de taux de TVA avant le règlement du solde, le montant TTC de la facture est susceptible d'être modifié en fonction des conditions d'application du nouveau taux.

### 7.3 Étape 3 - Réalisation des travaux et Mise à Disposition du Raccordement

#### 7.3.1 Dispositions générales

Cette étape débute à la réception par SICAE-OISE de l'acceptation de l'Offre de Raccordement par le Demandeur dans les conditions de l'article 7.2.3.4.

Cette étape comprend la réalisation des études de réalisation détaillées ou études d'exécution, la réalisation des travaux d'accueil des ouvrages de raccordement par le Demandeur, la réalisation des travaux de raccordement par SICAE-OISE et la Mise à Disposition du Raccordement au Demandeur.

L'étude détaillée ou étude d'exécution, qui est un préalable à la réalisation des travaux, peut être réalisée avant la transmission de l'Offre ferme si l'offre initiale de SICAE-OISE prend la forme d'une offre estimative. Dans ce cas la réalisation des travaux débute au retour de l'acceptation de l'Offre ferme de raccordement par le Demandeur dans les conditions de l'article 7.2.3.4.

Cette étape se conclut par la Mise à Disposition du Raccordement après achèvement des travaux d'accueil à la charge du Demandeur, achèvement des travaux de SICAE-OISE et le règlement des travaux SICAE-OISE par le Demandeur. L'aboutissement de cette étape est un préalable à la préparation à la Mise en Service selon les dispositions de l'article 7.4.

Si le Demandeur a exercé son droit à bénéficier des dispositions de l'article L. 342-6 du code de l'énergie, cette étape débute à la réception simultanée par SICAE-OISE de l'ensemble des éléments suivants :

- ceux prévus à l'article 7.2.3.4.2 et ceux prévus dans le Contrat de Mandat :
  - l'étude de réalisation détaillée des travaux avec l'ensemble des autorisations administratives et des conventions de servitudes signées, le cas échéant ;
  - le résultat de l'appel d'offres réalisé par le Demandeur (conformément aux règles de la commande publique) avec l'offre retenue par lui mais non encore signée.

Le résultat des études de réalisation détaillées ou d'exécutions va permettre à SICAE-OISE de :

- valider l'étude de réalisation détaillée ou d'exécution ;
- procéder à la consultation préalable (art. R. 323-25 du code de l'énergie) quand l'ouvrage à construire y est soumis ;
- le cas échéant, chiffrer le coût total des travaux (Travaux SICAE-OISE et Travaux du Mandataire) pour déterminer notamment le montant maximum que SICAE-OISE devra verser au Demandeur au titre de la réfaction.

La validation de l'étude de réalisation détaillée ou d'exécution par SICAE-OISE est nécessaire avant tout commencement des travaux sur les Ouvrages Dédiés par le Demandeur.

### 7.3.2 Etude de réalisation détaillée ou d'exécution

La réalisation d'une étude de réalisation détaillée ou étude d'exécution des travaux est un préalable à la réalisation des travaux. Elle comprend :

- la recherche de tracé et, le cas échéant, l'obtention des conventions de servitudes signées pour le passage en domaine privé ;
- les relevés de terrain et des canalisations existantes de l'ensemble des concessionnaires sur le tracé envisagé et l'établissement des plans d'exécution ;
- l'aboutissement des procédures administratives (délais d'obtention des autorisations administratives et des prescriptions le cas échéant, recours contentieux, etc.) dans un délai compatible avec la date de Mise à Disposition prévue du Raccordement ;
- la réalisation éventuelle d'études complémentaires demandées par les autorités administratives ;
- l'établissement et l'instruction du dossier de déclaration préalable ou de demande d'approbation des ouvrages en application des articles R323-25 et R323-26 du décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 ;
- l'aboutissement de la consultation éventuelle des entreprises agréées, le cas échéant la validation par le contrôleur d'État lorsque le montant des travaux de raccordement l'impose.

### 7.3.3 Conditions préalables à la réalisation des Travaux de Raccordement

Les conditions préalables à la réalisation des Travaux de Raccordement par SICAE-OISE sont mentionnées dans les Conditions Générales de l'Offre de Raccordement.

Les conditions suivantes sont communes au raccordement des Installations objets de la présente procédure :

- l'acceptation par le Demandeur de l'Offre de Raccordement conformément aux dispositions de l'article 7.2.3.4 ;
- l'aboutissement des études de réalisation détaillées ou d'études d'exécution définies à l'article 7.3.2 ;
- la faisabilité technico-administrative de la solution proposée suite à la réalisation de l'étude détaillée ;
- la mise à disposition par le gestionnaire de la voirie ou l'Aménageur des voiries (niveaux et alignements) pour la construction des Ouvrages de Raccordement ;
- la mise à disposition de SICAE-OISE par le Demandeur des travaux d'accueil des Ouvrages de Raccordement, sur son domaine privé ou son Unité Foncière, nécessaires pour accueillir les ouvrages de raccordement ;
- l'accès sans entrave au chantier sur son domaine privé ou Unité Foncière et/ou au chantier depuis le domaine public ;
- l'absence d'entrave aux approvisionnements ou de circonstances imprévisibles qui retarderaient l'exécution des travaux.

### 7.3.4 Échéancier prévisionnel de réalisation des Travaux de Raccordement

Le délai prévisionnel de réalisation des travaux est précisé dans l'Offre de Raccordement. Ce délai est compté à partir de la date d'acceptation de l'Offre de Raccordement telle que définie à l'article 7.2.3.4 et sous réserve des conditions énumérées à articles 7.3.2 sur l'aboutissement des études de réalisation détaillées ou d'exécution, quand ces études sont réalisées après acceptation de l'Offre ferme, et à l'article 7.3.3 sur les conditions préalables à la réalisation des travaux de raccordement.

En cas d'application de l'article L.342-6, tout ou partie des travaux étant de la responsabilité du Demandeur, l'échéancier est établi conjointement entre SICAE-OISE et le Demandeur.

Toutefois, certains événements indépendants de la volonté de SICAE-OISE peuvent entraîner des retards dans la réalisation des travaux. Il s'agit notamment :

- de la réalisation des travaux complémentaires à l'initiative du Demandeur ou imposés par l'autorité administrative compétente ;
- de la réalisation des travaux d'accueil des Ouvrages de Raccordement qui incombent au Demandeur, conformes aux prescriptions de SICAE-OISE ;
- de l'aboutissement des études de réalisation et des travaux liés à des travaux programmés par SICAE-OISE et/ou ceux prévus par d'autres demandes de raccordement et dont la solution de raccordement retenue pour le Demandeur est subordonnée ;
- de la réalisation des travaux qui incombent à un autre maître d'ouvrage (Gestionnaire de Réseaux Transport, AODE, autre Gestionnaire de Réseau de Distribution, Gestionnaire de voirie...) ;
- de modifications des caractéristiques des Ouvrages de Raccordement en cours de travaux à l'initiative du Demandeur ;
- d'aléas sur la nature des sols traversés (caves ou puits non répertoriées, sols instables, sols dur...) ;
- de contraintes nouvelles relatives à la réalisation des Ouvrages de Raccordement résultant d'une modification de la réglementation applicable ;

- d'aléas climatiques empêchant la réalisation des travaux ;
- de rupture dans la chaîne d'approvisionnement de matériels ;
- du non accès total ou partiel à la zone des travaux ;
- du délai de règlement de la facture de solde émise à la fin des travaux par SICAE-OISE par le Demandeur.

### 7.3.5 Réalisation des travaux

La réalisation des Travaux de Raccordement par SICAE-OISE est conditionnée à la réalisation des travaux d'accueil des Ouvrages de Raccordement dans l'Unité Foncière du Demandeur ou sur son domaine privé (en l'absence d'autorisation d'Urbanisme) comme précisé à l'article 5.3. Ces travaux d'accueil ne relèvent pas de la maîtrise d'ouvrage de SICAE-OISE. Ils sont sous la responsabilité du Demandeur et à sa charge. La nature de ces travaux est définie dans le référentiel technique branchemen.

Les travaux d'accueil des Ouvrages de Raccordement qui incombent au Demandeur doivent être achevés au plus tard dans le délai de trois (3) mois indiqués dans les Conditions Particulières. Passé ce délai les dispositions de l'article 7.1.3.2 s'appliquent. Le Demandeur reste redevable des coûts échoués.

Les travaux d'accueil des Ouvrages de Raccordement sous la responsabilité du Demandeur doivent être réalisés conformément aux prescriptions et à la DTR de SICAE-OISE et ne pas faire l'objet de réserves par SICAE-OISE lors de leur mise à disposition à SICAE-OISE par le Demandeur.

Il est de la responsabilité du Demandeur d'informer SICAE-OISE de la date de mise à disposition de ces travaux d'accueil pour permettre à SICAE-OISE de coordonner la réalisation de ses propres travaux avec ceux du Demandeur. La date prévue de fin des travaux d'accueil transmise par le Demandeur pourra donner lieu à une réactualisation de l'engagement de SICAE-OISE sur la date de Mise à Disposition du Raccordement. Tout manquement du Demandeur qui résulterait soit de son devoir d'information envers SICAE-OISE de la date de fin des travaux d'accueil, soit du non-respect de mise à disposition des travaux d'accueil dans le délai de trois (3) mois se verrait appliquer les dispositions de l'article 7.1.3.2. Dans ce cas le Demandeur reste redevable des coûts échoués.

En cas d'application de l'article L.342-6, les travaux réalisés par le Demandeur sur les Ouvrages Dédiés doivent être exécutés selon les termes du Contrat de Mandat et sont subordonnés à la réception sans réserve par SICAE-OISE.

### 7.3.6 Mise à Disposition du Raccordement

La Mise à Disposition du Raccordement au Demandeur par SICAE-OISE est conditionnée par :

- la réalisation des travaux d'accueil des Ouvrages de Raccordement qui incombent au Demandeur, dans le délai prévu aux Conditions Particulières ;
- l'achèvement de l'ensemble des Travaux de Raccordement (ceux de SICAE-OISE et ceux du Demandeur) ;
- le paiement du solde des travaux par le Demandeur à réception de la facture de solde.

La Mise à Disposition du Raccordement permet au Demandeur de finaliser la demande de Mise en Service de l'Installation (MES) auprès de son fournisseur.

Dans le cas où les dispositions de l'article 7.1.3.2 s'appliquent, le Demandeur reste redevable des Coûts Echoués.

### 7.3.7 Cas particulier de la Mise à Disposition du Raccordement anticipé

Lorsque le Demandeur souhaite une Puissance de Raccordement supérieure à la capacité disponible rapidement sur le RPD et/ou le RPT, SICAE-OISE peut proposer un raccordement à une puissance inférieure, lorsque les capacités et la configuration du réseau le permettent, le temps que les travaux de modification du RPD et/ou du RPT soient réalisés pour lui mettre à disposition la puissance souhaitée.

Cette limitation temporaire de l'accès à la totalité de la Puissance de Raccordement demandée peut être rendue nécessaire notamment dans le cas où la demande de raccordement nécessite des travaux d'extension ou d'adaptation du réseau public existant ou dans le cas où la solution de raccordement est dépendante de la réalisation de travaux d'autres Demandeurs et dont les délais de réalisation sont incompatibles avec les délais associés à la procédure de raccordement.

La date de Mise à Disposition du Raccordement définitif, les valeurs de limitation de la puissance et les durées associées sont indiquées dans les Conditions Particulières de l'Offre de Raccordement. Il devra en être tenu compte lors de la mise en service auprès du fournisseur, et ce jusqu'à la Mise à Disposition du Raccordement définitif.

### 7.3.8 Pénalité prévue en application de l'article L.341-3 du code de l'énergie

En cas de dépassement par SICAE-OISE de la date convenue de Mise à Disposition du Raccordement avec le Demandeur, celui-ci peut adresser une réclamation écrite au motif de « dépassement de la date de Mise à Disposition du Raccordement », à l'accueil raccordement ayant traité sa demande. Si la réclamation est recevable, la pénalité lui est versée.

Lorsque le retard résulte du non-respect de la date de mise à disposition des travaux d'accueil des Ouvrages de Raccordement par le Demandeur, ce dernier ne saurait tenir SICAE-OISE pour responsable du retard lui incomitant.

De même, le Demandeur ne saurait tenir SICAE-OISE responsable du non-respect de la date de Mise à Disposition du Raccordement en cas de non-paiement ou de paiement non immédiat de la facture de solde transmise à la fin des travaux par SICAE-OISE conformément à l'article 7.3.6.

Lorsque les Travaux de Raccordement sont exécutés dans le cadre des dispositions de l'article L.342-6 du code de l'énergie, le Demandeur ne saurait tenir SICAE-OISE pour responsable du retard lui incomitant.

Lorsque la réalisation du raccordement nécessite la réalisation d'autres ouvrages, dont la maîtrise d'ouvrage ne relève pas de SICAE-OISE, le Demandeur ne saurait tenir SICAE-OISE pour responsable du retard incomitant à ce maître d'ouvrage.

Lorsque la réalisation du raccordement nécessite la réalisation d'ouvrages relatifs à d'autres demandes de raccordement et pour lesquels les travaux du Demandeur sont subordonnées, le Demandeur ne saurait tenir SICAE-OISE pour responsable du retard du fait de l'abandon ou de retard dont la responsabilité incombe à ces demandeurs.

Le montant des pénalités applicables est celui indiqué dans la délibération de la Commission de Régulation de l'Energie relative aux tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité dans les domaines de tensions HTA et BT. Ces montants sont repris dans les Conditions Générales de l'Offre de Raccordement.

## 7.4 Etape 4 - Préparation à la Mise en Service de l'Installation

Les conditions de Mise en Service d'une Installation (MES) sont détaillées dans la DTR. Notamment, en préalable à la MES, les conditions suivantes doivent être remplies :

- le paiement du solde des travaux, à réception de la facture de solde émise par SICAE-OISE, confirmant que le raccordement est bien mis à disposition du Demandeur conformément à l'article 7.3.6 ;
- la réception par SICAE-OISE de l'attestation de conformité de l'Installation selon la réglementation en vigueur visée par CONSUEL quand le raccordement de l'Installation y est soumis ;
- la demande de prestation de première MES, pour le Point de Livraison concerné, par le fournisseur d'énergie mandaté par le Demandeur via la plate-forme spécifique, pour le Point de Livraison concerné.

En cas d'application de l'article L.342-6, la MES est subordonnée à la réception sans réserve par SICAE-OISE des travaux exécutés par le Demandeur selon les termes du Contrat de Mandat.

Avec le déploiement des compteurs communicants la première MES devient télé-opérable pour les raccordements individuels. Ce service proposé par SICAE-OISE permet à réception du CONSUEL (sauf si le Demandeur peut justifier d'une dispense) et de la demande de MES du fournisseur choisi par le Demandeur, de mettre en service l'Installation sans rendez-vous, sans attente et sans déplacement.

La prestation de première Mise en Service est réalisée conformément aux conditions du catalogue des prestations de SICAE-OISE publié sur son site internet. La réalisation de cette prestation met fin à la procédure de traitement de la demande de raccordement.

## 8 Modification de la demande de raccordement avant Mise à Disposition du Raccordement

### 8.1 Dispositions générales

Le Demandeur qui souhaite modifier son projet, présente à SICAE-OISE une demande de modification de sa demande de raccordement initiale en utilisant le formulaire, disponible sur le site internet de SICAE-OISE.

La demande de modification est traitée comme une nouvelle demande de raccordement soumise aux conditions de recevabilité et de complétude de l'article 7.1.2. Cette nouvelle demande ne met pas fin au traitement de la demande précédente qui aurait été acceptée par le Demandeur et aux engagements associés.

Le Demandeur ne peut soumettre à SICAE-OISE qu'une demande de modification à la fois et il ne peut avoir plus de deux demandes complètes qualifiées en cours de traitement ou de validité pour le même point de livraison.

### 8.2 Modification ne nécessitant pas de reprise d'étude électrique du réseau

Lorsque la demande de modification ne fait l'objet que de modifications administratives la demande de modification donne lieu à un avenant à l'Offre de Raccordement qui aurait été préalablement acceptée par le Demandeur.

Cette modification administrative ne donne pas lieu à facturation. Les modifications administratives comprennent notamment le changement :

- du nom de l'Installation ;
- de raison sociale du Demandeur ;
- d'adresse de correspondance, de facturation ou du signataire ;
- d'interlocuteur ou du tiers habilité assurant tout ou partie du suivi de la demande de raccordement.

Sont également considérées au titre de cet article, les modifications de caractéristiques techniques de l'Installation du Demandeur qui n'ont pas d'incidences sur les hypothèses de l'étude électrique et/ou les coûts. La demande de modification sera complétée le cas échéant par la transmission de documents listés dans les fiches de collecte et nécessitant une mise à jour (par exemple : schéma, plan, etc.).

Lorsque la demande de modification porte sur l'application des dispositions de l'article L.342-6 du code de l'énergie, pour autant que les caractéristiques techniques du projet demeurent inchangées ou que l'Offre de Raccordement initiale ne soit pas déjà acceptée, la production de cette nouvelle offre n'est pas considérée comme une reprise d'étude et donc non soumise à facturation. Dans tous les autres cas, SICAE-OISE proposera une reprise d'étude selon les dispositions de l'article 8.3.

### 8.3 Modification avec reprise d'étude électrique

Sauf mention contraire, les dispositions suivantes s'appliquent à tous les cas examinés ci-après aux articles 8.3.1 à 8.3.6.

Le traitement de toute demande modifiant les caractéristiques techniques du projet initial impose la réalisation d'une nouvelle étude électrique pour identifier les impacts de ces modifications sur le réseau électrique et les solutions à mettre en œuvre (capacité de transit, plan de protection ...). Cette nouvelle étude électrique ou reprise d'étude fait l'objet d'une facturation selon les dispositions du barème de facturation des raccordements en vigueur.

SICAE-OISE adresse alors préalablement au Demandeur, dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de demande de modification, un devis de reprise d'étude valable trois (3) mois. L'étude ne sera engagée qu'après qualification de la demande de modification conformément à l'article 7.1.2.3.2, à savoir après la validation de la complétude de la demande et l'acceptation du devis de reprise d'étude par le Demandeur (signature + paiement intégral du devis). Ce devis d'étude pourra, selon les cas précisés à l'article 8.3, donner lieu à l'envoi d'un avenant à l'offre en cours ou une nouvelle Offre de Raccordement dans un délai maximum de trois (3) mois, à compter de la date de complétude de la demande de modification, quel que soit le domaine de tension de raccordement.

SICAE-OISE mène alors l'étude électrique selon les critères définis à l'article 7.2.2. La Pracc du projet dans la File d'attente retenue pour mener l'étude électrique des demandes de raccordement d'autres projets qualifiés postérieurement à la qualification d'une demande de modification correspond aux hypothèses les plus contraignantes entre la demande initiale et la demande de modification.

La nouvelle Offre de Raccordement comprenant le résultat de la reprise d'étude est transmise dans les délais de l'article 7.2.3.2 suivant la réception de l'accord du Demandeur sur le devis de reprise d'étude.

En fonction de l'avancement de l'instruction de sa demande initiale de raccordement, les modalités de traitement de la demande de modification de raccordement sont indiquées ci-après.

#### 8.3.1 Demande de modification avant la qualification de la demande de raccordement

Lorsque le Demandeur présente à SICAE-OISE une modification avant la qualification de la demande initiale et qu'elle est recevable au sens de l'article 7.1.2, SICAE-OISE la prend en compte comme une nouvelle demande de raccordement et met fin au traitement de la demande initiale.

Le traitement de cette demande de modification ne donne pas lieu à facturation.

### 8.3.2 Demande de modification après qualification de la demande de raccordement et avant envoi de l'Offre de Raccordement (Offre estimative ou Offre ferme)

Lorsque le Demandeur présente à SICAE-OISE une demande de modification après la qualification de sa demande initiale et avant envoi de l'Offre de Raccordement, SICAE-OISE met fin au traitement de la demande initiale et le projet sort de la File d'attente. La demande de modification est traitée comme une nouvelle demande de raccordement. Le traitement de cette demande de modification ne donne pas lieu à facturation.

### 8.3.3 Demande de modification après envoi de l'Offre de Raccordement (Offre estimative ou Offre ferme) et avant acceptation de celle-ci

Lorsque le Demandeur présente à SICAE-OISE une demande de modification après envoi de l'Offre de Raccordement et avant acceptation de cette dernière, SICAE-OISE informe le Demandeur que sa demande de modification est soumise à facturation et que sa demande de modification ne met pas fin aux termes de l'Offre de Raccordement déjà transmise par SICAE-OISE, tant que sa durée de validité n'est pas dépassée. SICAE-OISE établit alors un devis de reprise d'étude correspondant à l'élaboration d'une nouvelle offre de raccordement qu'il transmet au Demandeur. La mise à disposition de cette nouvelle offre au Demandeur est subordonnée à l'acceptation du devis de reprise d'étude par ce dernier.

### 8.3.4 Demande de modification après acceptation de l'Offre estimative et avant envoi de l'Offre ferme

Lorsque le Demandeur présente à SICAE-OISE une demande de modification après acceptation de l'offre estimative ou PTF, SICAE-OISE informe le Demandeur que sa demande de modification est soumise à facturation et que le traitement de sa demande initiale se poursuit (y compris par la réalisation de l'étude de réalisation détaillée et l'envoi de la Convention de Raccordement concernant l'offre estimative déjà acceptée). SICAE-OISE établit alors un devis de reprise d'étude correspondant à l'élaboration d'une nouvelle offre de raccordement qu'il transmet au Demandeur. La mise à disposition de cette nouvelle offre au Demandeur est subordonnée à l'acceptation du devis de reprise d'étude par ce dernier.

A l'issue de cette étude deux cas peuvent se présenter :

- la modification n'impacte ni la consistance des Ouvrages de Raccordement, de la solution de raccordement initiale du Demandeur, ni la consistance des Ouvrages de Raccordement, ni les coûts, ni les délais des solutions de raccordement des autres Demandeurs. Dans ce cas, la demande de modification est acceptée et le planning de réalisation des travaux prévu dans la demande de raccordement initiale reste inchangé. Un avenant à l'Offre de Raccordement est alors envoyé au Demandeur ;
- la modification impacte la consistance des Ouvrages de Raccordement du Demandeur et/ou des autres Demandeurs et/ou les coûts et/ou les délais des autres Demandeurs.

Dans ce dernier cas, si le Demandeur souhaite malgré tout donner suite à sa demande de modification (cf. article 7.2.3.4), cette dernière est considérée comme une nouvelle demande de raccordement. Il est alors mis fin au traitement de la demande initiale et la capacité d'accueil réservée, liée à la demande initiale, est restituée. Les dépenses engagées par SICAE-OISE dans le traitement de la demande initiale sont facturées au Demandeur sans application de la réfaction.

### 8.3.5 Demande de modification après envoi de l'Offre ferme et avant acceptation de celle-ci

Lorsque le Demandeur présente à SICAE-OISE une demande de modification après envoi de la Convention de Raccordement et avant acceptation de cette dernière, SICAE-OISE informe le Demandeur que sa demande de modification est soumise à facturation et que la Convention de Raccordement reste en attente d'acceptation

dans la limite de son délai de validité. SICAE-OISE établi alors un devis de reprise d'étude, correspondant à l'élaboration d'une nouvelle offre de raccordement, qu'il transmet au Demandeur. La réalisation de cette étude est subordonnée à l'acceptation de ce devis par le Demandeur.

Le traitement de la demande de modification est soumis, aux conditions de recevabilité et de complétude de l'article 7.1.

#### 8.3.6 Demande de modification après acceptation de l'Offre ferme et avant la Mise à Disposition du Raccordement

Lorsque le Demandeur présente à SICAE-OISE une demande de modification après acceptation de la Convention de Raccordement, SICAE-OISE informe le Demandeur que sa demande de modification ne suspend pas les engagements contractuels de la Convention de Raccordement acceptée par lui et que sa demande de modification est soumise à facturation. SICAE-OISE établit alors un devis de reprise d'étude correspondant à l'élaboration d'une nouvelle offre de raccordement qu'il transmet au Demandeur. La réalisation de cette étude est subordonnée à l'acceptation de ce devis par le Demandeur.

A l'issue de cette étude deux cas peuvent se présenter :

- la modification n'impacte pas la consistance des ouvrages de raccordement et les délais prévus dans la solution de raccordement initiale du Demandeur, la consistance des ouvrages de raccordement, et les coûts, ou les délais des autres Demandeurs. Dans ce cas, la demande de modification est acceptée et le planning de réalisation des travaux prévu dans la demande de raccordement initiale reste inchangé. Un avenant à la Convention de Raccordement est alors envoyé au Demandeur ;
- la modification impacte la consistance des ouvrages de raccordement ou les délais de la solution de raccordement initiale du Demandeur et/ou la consistance des ouvrages de raccordement, les coûts, les délais de la solution de raccordement des autres Demandeurs.

Dans ce dernier cas, si le Demandeur souhaite malgré tout donner suite à sa demande de modification, cette dernière est considérée comme une nouvelle demande de raccordement.

Il est alors mis fin au traitement de la demande initiale et la capacité d'accueil réservée, liée à la demande initiale, est restituée. Les dépenses engagées par SICAE-OISE dans le traitement de la demande initiale sont considérées comme des coûts échoués et sont facturées au Demandeur sans application de la réfaction.

#### 8.3.7 Modification après Mise à Disposition du Raccordement

Lorsque la demande intervient après la Mise à Disposition du Raccordement, la demande est traitée comme une nouvelle demande conformément à la note SICAE-NMO-RAC\_010E : « procédure de traitement des Demandes de modifications de Puissance Souscrites des sites de consommation existants ».

### 9 Limitation temporaire du soutirage

Lorsque le Demandeur souhaite une Puissance de Raccordement supérieure à la capacité disponible sur le RPD, SICAE-OISE peut proposer un raccordement à une puissance inférieure, lorsque les capacités et la configuration du réseau le permettent, le temps que les travaux de modification du RPD soient réalisés pour lui mettre à disposition la puissance souhaitée (voir article 7.3.7).

Cette limitation peut être rendue nécessaire dans le cas où la demande de raccordement nécessite des travaux d'extension ou de renforcement du réseau public existant et dont les délais de réalisation seraient incompatibles avec les délais associés à la procédure de raccordement.

La date de Mise à Disposition du Raccordement définitif, les valeurs de limitation de puissance et les durées associées sont indiquées dans l'Offre de Raccordement.

Pendant ce délai, SICAE-OISE est susceptible de solliciter le Demandeur, sans contrepartie financière, pour qu'il limite à certains moments, tout ou partie de la puissance soutirée par son Installation. SICAE-OISE précisera les périodes de limitation, la ou les périodes de l'année concernées, la durée d'effacement (totale ou partielle) à envisager par période. Les engagements, les modalités de mise en œuvre et les responsabilités liés à ces effacements seront alors contractualisés dans l'Offre de Raccordement.

Cette disposition ne remet pas en cause l'ordre d'attribution des capacités d'accueil.

## **10 Raccordement groupé d'Installations individuelles de consommation**

### **10.1 Dispositions générales**

Pour l'application du présent article, un raccordement groupé est une opération de raccordement de plusieurs Installations individuelles de consommation géographiquement proches appartenant ou non à des propriétaires distincts.

Les conditions suivantes doivent être respectées :

- les demandes sont formulées par un Demandeur unique pour l'ensemble des installations ;
- le Demandeur unique doit disposer d'un mandat de chacun des propriétaires titulaires de sites conforme au modèle SICAE-OISE. Le mandat doit comprendre le suivi de la demande de raccordement, la signature de l'Offre de Raccordement et le paiement de la contribution du raccordement pour le compte de chacun des propriétaires concernés ;
- les Puissances de Raccordement de chaque Installation satisfont aux conditions de l'article 7.1.2.1.

À la réception de ces éléments, SICAE-OISE étudie la recevabilité ainsi que la complétude de la demande, et la qualifie dans les conditions de l'article 7.1.2.2. C'est la date d'envoi de la dernière pièce manquante qui constituera la date de qualification pour l'ensemble des Installations.

Les modifications de la demande sont traitées dans les conditions de l'article 8.

**Cas particulier** : si la modification consiste à ajouter une (ou plusieurs) nouvelle(s) Installation(s) au projet groupé :

- avant acceptation de la (ou les) première(s) Offres de Raccordement, l'ensemble des demandes du projet groupé sont requalifiées à la date d'envoi de la demande d'ajout sauf si le Demandeur, dûment informé des conséquences de cette requalification, renonce à cette modification ;
- après acceptation de la (ou les) Offres de Raccordement, la modification est refusée. Si le demandeur souhaite malgré tout donner suite à sa demande de modification, SICAE-OISE propose soit :
  - de traiter le raccordement de cette nouvelle Installation comme une demande individuelle liée aux précédentes dans les conditions du chapitre 7.1.3.3 ;
  - de mettre fin au traitement de la demande de raccordement groupé, la capacité d'accueil réservée est restituée et les dépenses engagées par SICAE-OISE lui sont dues. Une nouvelle demande de raccordement groupé devra être formulée.

## 10.2 Élaboration et envoi de l'Offre de Raccordement

SICAE-OISE mène une étude pour déterminer la solution de raccordement groupé, en prenant en compte l'ensemble des demandes sans foisonnement des puissances.

La contribution aux Travaux de Raccordement est établie sur la base des coûts réels. Sous trois mois, SICAE-OISE émet :

- soit une Offre de Raccordement pour l'ensemble du projet ;
- soit une première Offre de Raccordement pour l'alimentation du local technique, les éventuels travaux d'extension et les éventuelles reprises de branchements existants, à laquelle seront jointes une Offre de Raccordement pour chaque branchement individuel de chacune des Installations à partir du local technique ; dans ce cas :
  - le refus de la première Offre de Raccordement (pour l'alimentation du local technique...) ou l'absence d'accord au-delà du délai de validité de cette offre entraîne la restitution des capacités d'accueil de l'ensemble des demandes conformément à l'article 7.1.3.2 ;
  - le refus d'une des Offres de Raccordement individuelles (ou l'absence d'accord au-delà du délai de validité de cette offre) entraîne la restitution des capacités d'accueil de la seule Installation concernée ;

## 10.3 Réalisation des études de réalisation et des travaux et Mise à Disposition du Raccordement

La réalisation des études et des travaux et la Mise à Disposition du Raccordement sont traitées conformément aux dispositions de l'article 7.3 de cette procédure.

Dans les cas où la première offre concerne l'alimentation d'un local technique, les travaux de branchements individuels (correspondant aux Offres de Raccordement individuelles) ne peuvent commencer qu'après réalisation des travaux du local technique.

## 11 Raccordement d'une Installation de consommation et de production simultanée

Une demande de raccordement individuel pour une puissance inférieure ou égale à 36 kVA peut porter simultanément sur une Installation de consommation et une Installation de production pour un même Site et au bénéfice d'une entité juridique unique.

Les règles et étapes de la procédure de raccordement sont les mêmes que pour les Installations de consommation seules décrites dans la présente procédure, sauf sur les aspects suivants.

Pour tout point spécifique aux seules Installations de production non décrit dans cette note, se reporter au document correspondant le la DTR de SICAE-OISE.

### 11.1 Accueil et qualification de la demande

Lorsque la demande concerne le raccordement simultané d'une Installation de consommation et de production, cette demande de raccordement doit être exprimée sur le Formulaire décrivant les caractéristiques de l'Installation de consommation et les caractéristiques de l'Installation de production.

Pour une demande de consommation et production simultanée avec une Installation de production de type photovoltaïque, si le Demandeur souhaite bénéficier du dispositif de l'obligation d'achat par EDF de l'énergie produite par l'Installation, la demande de raccordement tient lieu également de demande de contrat d'achat. À

la date de la qualification de la demande de raccordement, SICAE-OISE transmettra à l'Agence Obligation d'Achat d'EDF, les éléments permettant à cette dernière d'établir, après la MES, le contrat d'achat d'électricité.

La demande de raccordement doit être adressée à l'accueil raccordement de SICAE-OISE : [raccordement-bt@sicae-oise.fr](mailto:raccordement-bt@sicae-oise.fr)

Dans le cas d'intervenants distincts pour les Installations de consommation et de production (deux mandataires par exemple), il faudra transmettre deux demandes de raccordement séparées au portail raccordement SICAE-OISE.

## 11.2 Solution de raccordement

SICAE-OISE détermine une première solution de raccordement en menant une étude avec les paramètres de l'Installation de consommation sans l'Installation de production. Une deuxième étude est menée pour déterminer les conséquences de l'Installation de production sur la première solution de raccordement. Le résultat de cette étude peut donner lieu à une modification de la première solution de raccordement. La solution de raccordement déterminée après cette deuxième étude correspond à l'Opération de Raccordement de Référence.

## 11.3 Etablissement et acceptation de l'Offre de Raccordement

L'acceptation de l'Offre de Raccordement est matérialisée par la date d'envoi (cachet de la Poste en cas d'envoi postal) à SICAE-OISE du dernier des éléments suivants :

- l'Offre de Raccordement datée et signée sans modification ni ajout (dans le cas d'offres distinctes pour chacune des Installations, celle concernant l'Installation de production fait foi au regard du dispositif de l'obligation d'achat) ;
- le règlement de l'acompte ou l'ordre de service.

## 11.4 Contribution à l'éventuelle extension

L'éventuelle contribution à l'extension de réseau de l'Installation de consommation est régie selon les cas par l'article 7.2.4 de la présente procédure.

**Dans le cas où l'Installation de production concernée par la demande simultanée ne relève pas d'un SRRRER :**

L'éventuelle contribution à l'extension de réseau à la charge du Demandeur est déterminée par la différence entre le coût de l'extension de réseau de la solution de raccordement de référence de l'ensemble de l'opération sur laquelle la réfaction production est appliquée et le coût de l'extension de réseau nécessaire au raccordement de l'Installation de consommation seule sur lequel la différence de taux de réfaction tarifaire entre consommation et production est appliquée.

**Dans le cas où l'Installation de production concernée par la demande simultanée relève d'un SRRRER :**

La contribution à la charge du Demandeur est déterminée par la différence entre le coût des ouvrages propres de la solution de raccordement de référence de l'ensemble de l'opération pour laquelle la réfaction tarifaire producteur est appliquée et le coût de l'extension de réseau et du branchement nécessaires au raccordement de l'Installation de consommation seule sur lequel la différence de taux de réfaction tarifaire entre consommation et production est appliquée. À cette contribution peut s'ajouter la quote-part déterminée selon les modalités décrites dans la DTR de SICAE-OISE.

## 11.5 Mise en Service de l'Installation de production

Le Demandeur peut choisir un dispositif contractuel de type :

- CAE, conclu avec SICAE-OISE et possible pour tout type de demande : il y a lieu alors, le cas échéant, d'établir un contrat d'achat avec l'acheteur ;
- CU-I (Contrat Unique en Injection), possible pour une option de raccordement en surplus, hors obligation d'achat et hors cession à SICAE-OISE. Proposé par certains acheteurs, il permet à la fois l'injection sur le réseau et l'achat du surplus d'électricité produite ; dans ce cas, c'est l'acheteur qui vérifie que les conditions de Mise en Service (MES) de l'Installation de production sont remplies et qui prend en charge la démarche de demande de MES auprès de SICAE-OISE.

Dans le cas d'un CAE, les conditions de MES sont détaillées dans les conditions générales du CAE.

La MES de l'Installation de production peut être réalisée indépendamment de celle de l'Installation de consommation en cas de raccordement avec option d'injection de la totalité de la production ; si c'est l'option d'injection du surplus qui a été retenue, la MES de l'Installation de production doit être réalisée simultanément ou postérieurement à celle de l'Installation de consommation.

## 11.6 Dépassement du délai de raccordement de l'Installation de production

Une indemnité peut être réclamée avec le motif de réclamation : « Dépassement du délai de raccordement » quand le délai de raccordement (entre accord client et fin des travaux SICAE-OISE) excède :

- 2 mois pour les Installations de puissance inférieure ou égale à 3 kVA à partir de sources d'énergie renouvelable et ne nécessitant pas de travaux d'extension, l'indemnité est prévue par l'article R. 342-3 du code de l'énergie ;
- 18 mois dans les autres cas : l'indemnité prévue par l'article R. 342-4-7 du code de l'énergie est fixée à 0.55% du coût du raccordement supporté par le Producteur, par semaine complète suivant le dépassement du délai ou, le cas échéant, l'achèvement de l'Installation.

## Annexe 1 – Synoptique du traitement des demandes de raccordement

Schéma classique du traitement des demandes standard de raccordement

